

Суточный график электрических нагрузок за 21 декабря 2022 по п/ст. ГПП-32 в/з. о.Н. Атамановский ООО"КрасКом"

Время	Т-1 ТМ- 6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 актив. показания счетчика № 0818172981	Разница показани й	Расход, кВтч	Напряже ние	Положен ие анц.	Т-1 ТМ- 6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 реактив. показания счетчика № 0818172981	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Т-2 ТДН- 10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 актив. показания счетчика № 0818171206	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжен ие	Положен ие анц.	Т-2 ТДН- 10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 реактив. показания счетчика № 0818171206	Разница показаний	Расход реактивной энергии
21.12.2022 04:00:00	3465,2532					1792,1589			3519,9401					2263,6847		
21.12.2022 05:00:00	3465,2923	0,04	469	6,2	V	1792,1795	0,02	247	3520,0347	0,09	1135	6,2	V	2263,7367	0,05	624
21.12.2022 06:00:00	3465,3332	0,04	491	6,2	V	1792,2007	0,02	254	3520,1306	0,10	1151	6,2	V	2263,7889	0,05	626
21.12.2022 07:00:00	3465,3777	0,04	534	6,2	V	1792,2234	0,02	272	3520,2321	0,10	1218	6,2	V	2263,8423	0,05	641
21.12.2022 08:00:00	3465,4239	0,05	554	6,2	V	1792,2463	0,02	275	3520,3442	0,11	1345	6,2	V	2263,8971	0,05	658
21.12.2022 09:00:00	3465,4692	0,05	544	6,2	V	1792,2685	0,02	266	3520,4807	0,14	1638	6,2	V	2263,9591	0,06	744
21.12.2022 10:00:00	3465,5154	0,05	554	6,2	V	1792,2911	0,02	271	3520,6348	0,15	1849	6,2	V	2264,0238	0,06	776
21.12.2022 11:00:00	3465,5614	0,05	552	6,2	V	1792,3135	0,02	269	3520,8029	0,17	2017	6,2	V	2264,089	0,07	782
21.12.2022 12:00:00	3465,6069	0,05	546	6,2	V	1792,3358	0,02	268	3520,972	0,17	2029	6,2	V	2264,1543	0,07	784
21.12.2022 13:00:00	3465,6525	0,05	547	6,2	V	1792,3581	0,02	268	3521,1327	0,16	1928	6,2	V	2264,2125	0,06	698
21.12.2022 14:00:00	3465,6973	0,04	538	6,2	V	1792,3798	0,02	260	3521,2976	0,16	1979	6,2	V	2264,2766	0,06	769
21.12.2022 15:00:00	3465,742	0,04	536	6,2	V	1792,4016	0,02	262	3521,464	0,17	1997	6,2	V	2264,3433	0,07	800
21.12.2022 16:00:00	3465,7866	0,04	535	6,2	V	1792,4235	0,02	263	3521,6304	0,17	1997	6,2	V	2264,4094	0,07	793
21.12.2022 17:00:00	3465,8315	0,04	539	6,2	V	1792,4456	0,02	265	3521,7929	0,16	1950	6,2	V	2264,4721	0,06	752
21.12.2022 18:00:00	3465,8769	0,05	545	6,2	V	1792,4678	0,02	266	3521,945	0,15	1825	6,2	V	2264,5311	0,06	708
21.12.2022 19:00:00	3465,9235	0,05	559	6,2	V	1792,4905	0,02	272	3522,0851	0,14	1681	6,2	V	2264,5882	0,06	685
21.12.2022 20:00:00	3465,9712	0,05	572	6,2	V	1792,5136	0,02	277	3522,21	0,12	1499	6,2	V	2264,6429	0,05	656
21.12.2022 21:00:00	3466,0189	0,05	572	6,2	V	1792,5369	0,02	280	3522,3193	0,11	1312	6,2	V	2264,6973	0,05	653
21.12.2022 22:00:00	3466,0652	0,05	556	6,2	V	1792,5598	0,02	275	3522,4203	0,10	1212	6,2	V	2264,7517	0,05	653
21.12.2022 23:00:00	3466,1108	0,05	547	6,2	V	1792,5824	0,02	271	3522,5194	0,10	1189	6,2	V	2264,8056	0,05	647
22.12.2022 00:00:00	3466,1536	0,04	514	6,2	V	1792,6041	0,02	260	3522,6183	0,10	1187	6,2	V	2264,8592	0,05	643
22.12.2022 01:00:00	3466,1937	0,04	481	6,2	V	1792,6251	0,02	252	3522,7133	0,09	1140	6,2	V	2264,9115	0,05	628
22.12.2022 02:00:00	3466,2329	0,04	470	6,2	V	1792,6458	0,02	248	3522,8078	0,09	1134	6,2	V	2264,9638	0,05	628
22.12.2022 03:00:00	3466,2717	0,04	466	6,2	V	1792,6665	0,02	248	3522,9013	0,09	1122	6,2	V	2265,0168	0,05	636
22.12.2022 04:00:00	3466,3104	0,04	464	6,2	V	1792,6872	0,02	248	3522,9946	0,09	1120	6,2	V	2265,0701	0,05	640
Итого за сутки			12686					6340			36654					16625
	Ктт - 12000								Ктт - 12000							

Ячейки подключенные через АЧР отсутствуют

Рср. 1286
Р max 1319
К зап. 0,98

Заместитель начальника управления электроэнергетики

В.В. Апанасенко

ГПП-32 ТСН-2 показания счетчика № 0806179240	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 ТСН-1 показания счетчика № 0806178885	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 Яч.22 показания счетчика № 0818172956	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 Яч.25 показания счетчика № 0818173189	Разница показаний	Расход, кВтч	РП-70 Яч.19 показания счетчика №0812170884	Разница показаний	Расход, кВтч	Общий расход ГПП 32 без субабонент ов, кВтч	
673,0988			7027,4088			2013,3800			4867,0119			3,6384				
673,4388	0,34	13,60	7027,4088	0,00	0	2013,4847	0,10	377	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1241	
673,7784	0,34	13,58	7027,4088	0,00	0	2013,5939	0,11	393	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1262	
674,1152	0,34	13,47	7027,4088	0,00	0	2013,7219	0,13	461	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1305	
674,452	0,34	13,47	7027,4088	0,00	0	2013,8915	0,17	611	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1303	
674,7888	0,34	13,47	7027,4088	0,00	0	2014,1424	0,25	903	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1292	
675,2996	0,51	20,43	7027,4088	0,00	0	2014,4508	0,31	1110	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1314	
675,7412	0,44	17,66	7027,4088	0,00	0	2014,8069	0,36	1282	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1305	
676,2176	0,48	19,06	7027,4088	0,00	0	2015,1634	0,36	1283	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1311	
676,6972	0,48	19,18	7027,4088	0,00	0	2015,4923	0,33	1184	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1311	
677,18	0,48	19,31	7027,4088	0,00	0	2015,836	0,34	1237	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1298	
677,6884	0,51	20,34	7027,4088	0,00	0	2016,1858	0,35	1259	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1294	
678,198	0,51	20,38	7027,4088	0,00	0	2016,5347	0,35	1256	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1296	
678,672	0,47	18,96	7027,4088	0,00	0	2016,8735	0,34	1220	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1288	
679,1048	0,43	17,31	7027,4088	0,00	0	2017,1777	0,30	1095	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1292	
679,5348	0,43	17,20	7027,4088	0,00	0	2017,4424	0,26	953	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1305	
679,9664	0,43	17,26	7027,4088	0,00	0	2017,6566	0,21	771	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1317	
680,4024	0,44	17,44	7027,4088	0,00	0	2017,8184	0,16	582	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1319	
680,8436	0,44	17,65	7027,4088	0,00	0	2017,9529	0,13	484	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1301	
681,2996	0,46	18,24	7027,4088	0,00	0	2018,0801	0,13	458	4867,0119	0,00	0	3,6384	0,00	0	1297	
681,7392	0,44	17,58	7027,4088	0,00	0	2018,203	0,12	442	4867,012	0,00	0	3,6384	0,00	0	1275	
682,18	0,44	17,63	7027,4088	0,00	0	2018,3125	0,11	394	4867,012	0,00	0	3,6384	0,00	0	1245	
682,618	0,44	17,52	7027,4088	0,00	0	2018,4196	0,11	386	4867,012	0,00	0	3,6384	0,00	0	1236	
683,0564	0,44	17,54	7027,4088	0,00	0	2018,5227	0,10	371	4867,012	0,00	0	3,6384	0,00	0	1234	
683,4932	0,44	17,47	7027,4088	0,00	0	2018,6255	0,10	370	4867,012	0,00	0	3,6384	0,00	0	1231	
416			0,000			18884			0						0	30872
Ктт - 40			Ктт - 40			Ктт - 3600			Ктт - 3600			Ктт - 4800				