

Суточный график электрических нагрузок за 15 июня 2022 по п/ст. ГПП-148 УФОС ООО"КрасКом"

Время	Ввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 актив. показания счетчика № 0818173133	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Ввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 реактив. показания счетчика № 0818173133	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Ввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 актив. показания счетчика № 0818172935	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.
15.06.2022 04:00:00	1767,0825					960,8218			1713,1380				
15.06.2022 05:00:00	1767,1349	0,05	943	6,1	VIII	960,8489	0,03	488	1713,1619	0,02	430	6,2	VIII
15.06.2022 06:00:00	1767,1871	0,05	940	6,1	VIII	960,8759	0,03	486	1713,1853	0,02	421	6,2	VIII
15.06.2022 07:00:00	1767,2396	0,05	945	6,1	VIII	960,903	0,03	488	1713,2087	0,02	421	6,2	VIII
15.06.2022 08:00:00	1767,2928	0,05	958	6,1	VIII	960,9304	0,03	493	1713,2346	0,03	466	6,2	VIII
15.06.2022 09:00:00	1767,3457	0,05	952	6,1	VIII	960,9576	0,03	490	1713,2637	0,03	524	6,2	VIII
15.06.2022 10:00:00	1767,3958	0,05	902	6,1	VIII	960,9834	0,03	464	1713,2933	0,03	533	6,2	VIII
15.06.2022 11:00:00	1767,4462	0,05	907	6,1	VIII	961,0093	0,03	466	1713,3189	0,03	461	6,2	VIII
15.06.2022 12:00:00	1767,4995	0,05	959	6,1	VIII	961,0366	0,03	491	1713,3445	0,03	461	6,2	VIII
15.06.2022 13:00:00	1767,5529	0,05	961	6,1	VIII	961,0639	0,03	491	1713,3699	0,03	457	6,2	VIII
15.06.2022 14:00:00	1767,606	0,05	956	6,1	VIII	961,0912	0,03	491	1713,3954	0,03	459	6,2	VIII
15.06.2022 15:00:00	1767,659	0,05	954	6,1	VIII	961,1185	0,03	491	1713,4210	0,03	461	6,2	VIII
15.06.2022 16:00:00	1767,7122	0,05	958	6,1	VIII	961,1459	0,03	493	1713,4469	0,03	466	6,2	VIII
15.06.2022 17:00:00	1767,7658	0,05	965	6,1	VIII	961,1734	0,03	495	1713,4729	0,03	468	6,2	VIII
15.06.2022 18:00:00	1767,8196	0,05	968	6,1	VIII	961,2013	0,03	502	1713,4989	0,03	468	6,2	VIII
15.06.2022 19:00:00	1767,8738	0,05	976	6,1	VIII	961,2297	0,03	511	1713,5249	0,03	468	6,2	VIII
15.06.2022 20:00:00	1767,9277	0,05	970	6,1	VIII	961,2581	0,03	511	1713,5510	0,03	470	6,2	VIII
15.06.2022 21:00:00	1767,9784	0,05	913	6,1	VIII	961,2857	0,03	497	1713,5770	0,03	468	6,2	VIII
15.06.2022 22:00:00	1768,0284	0,05	900	6,1	VIII	961,3132	0,03	495	1713,6027	0,03	463	6,2	VIII
15.06.2022 23:00:00	1768,0782	0,05	896	6,1	VIII	961,3407	0,03	495	1713,6285	0,03	464	6,2	VIII
16.06.2022 00:00:00	1768,1279	0,05	895	6,1	VIII	961,3681	0,03	493	1713,6543	0,03	464	6,2	VIII
16.06.2022 01:00:00	1768,1773	0,05	889	6,1	VIII	961,3952	0,03	488	1713,6801	0,03	464	6,2	VIII
16.06.2022 02:00:00	1768,2268	0,05	891	6,1	VIII	961,4224	0,03	490	1713,7059	0,03	464	6,2	VIII
16.06.2022 03:00:00	1768,2792	0,05	943	6,1	VIII	961,4501	0,03	499	1713,7317	0,03	464	6,2	VIII
16.06.2022 04:00:00	1768,3315	0,05	941	6,1	VIII	961,4776	0,03	495	1713,7574	0,03	463	6,2	VIII
Итого за сутки	22482						11804			11149			
	Ктт - 18000						Ктт - 18000			Ктт - 18000			

Рср. 1413
Р max 1482
К зап. 0,95

Заместитель начальника управления электроэнергетики

В.В. Апанасенко

Ввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 реактив. показания счетчика № 0818172935	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 активные показания счетчика № 0812170490	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 реактивные показания счетчика № 0812170490	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 активные показания счетчика № 0818172952	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 реактивные показания счетчика № 0818172952	Разница показаний	Расход, кВтч	Общий расход ГПП-148, кВтч	Общий расход реактивной энергии
934,4547			220,9292			137,5163			689,7461			389,9943				
934,4727	0,02	324	220,9292	0,00	0	137,5163	0,00	0	689,7719	0,03	15	390,0547	0,06	36	1389	848
934,4905	0,02	320	220,9292	0,00	0	137,5163	0,00	0	689,7834	0,01	7	390,1175	0,06	38	1368	844
934,5083	0,02	320	220,9292	0,00	0	137,5163	0,00	0	689,7928	0,01	6	390,1809	0,06	38	1372	846
934,5270	0,02	337	220,9293	0,00	0	137,5163	0,00	0	689,8016	0,01	5	390,2447	0,06	38	1429	868
934,5476	0,02	371	220,9303	0,00	1	137,5163	0,00	0	689,8101	0,01	5	390,3087	0,06	38	1482	899
934,5684	0,02	374	220,9319	0,00	1	137,5163	0,00	0	689,8173	0,01	4	390,3717	0,06	38	1440	877
934,5866	0,02	328	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	689,8276	0,01	6	390,4340	0,06	37	1375	831
934,6046	0,02	324	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	689,8402	0,01	8	390,4958	0,06	37	1428	852
934,6227	0,02	326	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	689,8545	0,01	9	390,5571	0,06	37	1427	854
934,6407	0,02	324	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	689,8710	0,02	10	390,6183	0,06	37	1425	852
934,6587	0,02	324	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	689,8945	0,02	14	390,6784	0,06	36	1429	851
934,6769	0,02	328	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	689,9221	0,03	17	390,7379	0,06	36	1440	857
934,6952	0,02	329	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	689,9504	0,03	17	390,7975	0,06	36	1450	860
934,7136	0,02	331	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	689,9797	0,03	18	390,8573	0,06	36	1454	869
934,7322	0,02	335	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	690,0091	0,03	18	390,9178	0,06	36	1461	882
934,7509	0,02	337	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	690,0409	0,03	19	390,9775	0,06	36	1459	884
934,7696	0,02	337	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	690,0678	0,03	16	391,0366	0,06	35	1397	869
934,7883	0,02	337	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	690,0917	0,02	14	391,0954	0,06	35	1377	867
934,8068	0,02	333	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	690,1161	0,02	15	391,1536	0,06	35	1375	863
934,8254	0,02	335	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	690,1408	0,02	15	391,2115	0,06	35	1374	863
934,8441	0,02	337	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	690,1650	0,02	15	391,2694	0,06	35	1368	859
934,8628	0,02	337	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	690,1886	0,02	14	391,3278	0,06	35	1370	861
934,8812	0,02	331	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	690,2101	0,02	13	391,3866	0,06	35	1421	865
934,8995	0,02	329	220,9327	0,00	0	137,5163	0,00	0	690,2279	0,02	11	391,4466	0,06	36	1415	860
8006					2			0	289			871			33922	19811
Ктт - 18000			Ктт - 600			Ктт - 600			Ктт - 600			Ктт - 600				