

Суточный график электрических нагрузок за 15 июня 2022г. по п/с.т. ГПП-38, ПОС

Время	Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 актив.показания счетчика № 0818172786	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 реактив.показания счетчика № 0818172786	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 актив. показания счетчика № 0818171902	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.
15.06.2022 04:00:00	6920,7300			6,6		2785,8475			5288,6673			6,3	
15.06.2022 05:00:00	6920,8400	0,11	1320	6,6	V	2785,8657	0,018	218,4	5288,7958	0,13	1542	6,3	IV
15.06.2022 06:00:00	6920,9500	0,11	1320	6,6	V	2785,889	0,023	279,6	5288,9241	0,13	1540	6,3	IV
15.06.2022 07:00:00	6921,0900	0,14	1680	6,6	V	2785,9133	0,024	291,6	5289,0595	0,14	1625	6,3	IV
15.06.2022 08:00:00	6921,2100	0,12	1440	6,6	V	2785,9394	0,026	313,2	5289,1985	0,14	1668	6,3	IV
15.06.2022 09:00:00	6921,3200	0,11	1320	6,6	V	2785,9756	0,036	434,4	5289,3287	0,13	1562	6,3	IV
15.06.2022 10:00:00	6921,4500	0,13	1560	6,5	V	2786,0108	0,035	422,4	5289,4577	0,13	1548	6,3	IV
15.06.2022 11:00:00	6921,5700	0,12	1440	6,5	V	2786,0448	0,034	408,0	5289,5841	0,13	1517	6,3	IV
15.06.2022 12:00:00	6921,7100	0,14	1680	6,4	V	2786,0776	0,033	393,6	5289,7114	0,13	1528	6,3	IV
15.06.2022 13:00:00	6921,8500	0,14	1680	6,4	V	2786,1096	0,032	384,0	5289,8386	0,13	1526	6,3	IV
15.06.2022 14:00:00	6921,9900	0,14	1680	6,5	V	2786,1385	0,029	346,8	5289,966	0,13	1529	6,3	IV
15.06.2022 15:00:00	6922,1200	0,13	1560	6,4	V	2786,1674	0,029	346,8	5290,0932	0,13	1526	6,3	IV
15.06.2022 16:00:00	6922,2600	0,14	1680	6,4	V	2786,1968	0,029	352,8	5290,2209	0,13	1532	6,3	IV
15.06.2022 17:00:00	6922,4000	0,14	1680	6,5	V	2786,2159	0,019	229,2	5290,357	0,14	1633	6,5	IV
15.06.2022 18:00:00	6922,5500	0,15	1800	6,5	V	2786,2359	0,020	240,0	5290,5023	0,15	1744	6,3	IV
15.06.2022 19:00:00	6922,6600	0,11	1320	6,5	V	2786,2583	0,022	268,8	5290,6434	0,14	1693	6,3	IV
15.06.2022 20:00:00	6922,8000	0,14	1680	6,6	V	2786,2876	0,029	351,6	5290,7712	0,13	1534	6,4	IV
15.06.2022 21:00:00	6922,9000	0,10	1200	6,5	V	2786,3171	0,030	354,0	5290,8991	0,13	1535	6,3	IV
15.06.2022 22:00:00	6923,0300	0,13	1560	6,5	V	2786,3466	0,029	354,0	5291,0271	0,13	1536	6,4	IV
15.06.2022 23:00:00	6923,1600	0,13	1560	6,5	V	2786,3766	0,030	360,0	5291,1552	0,13	1537	6,4	IV
16.06.2022 00:00:00	6923,2900	0,13	1560	6,5	V	2786,4056	0,029	348,0	5291,2826	0,13	1529	6,4	IV
16.06.2022 01:00:00	6923,4200	0,13	1560	6,5	V	2786,4242	0,019	223,2	5291,4099	0,13	1528	6,4	IV
16.06.2022 02:00:00	6923,5500	0,13	1560	6,5	V	2786,4429	0,019	224,4	5291,538	0,13	1537	6,4	IV
16.06.2022 03:00:00	6923,6900	0,14	1680	6,5	V	2786,4593	0,016	196,8	5291,6664	0,13	1541	6,4	IV
16.06.2022 04:00:00	6923,8300	0,14	1680	6,6	V	2786,4717	0,012	148,8	5291,7947	0,13	1540	6,4	IV
Итого за сутки			37200					7490			37529		
Ктт - 12000									Ктт - 12000				

Рср. 3093
Р max 3540
К зап. 0,87

Заместитель начальника управления электроэнергетики

В.В. Апанасенко

Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 реактив. показания счетчика № 0818171902	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 ТСН-1 показания счетчика № 0806179861	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 ТСН-2 показания счетчика № 0806179601	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.24 показания счетчика № 0818171937	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.24 реакт. Показания счетчика № 0818171937	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 Яч.22 показания счетчика № 0818173117	Разница показаний	Расход, кВтч
1436,4519			9691,4248			752,2296			7339,0314			5073,0600			356,4875		
1436,4736	0,02	260	9691,4516	0,03	0,54	752,2476	0,02	0,36	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,4932	0,01	14
1436,4957	0,02	265	9691,4872	0,04	0,71	752,2656	0,02	0,36	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,4952	0,00	5
1436,5225	0,03	322	9691,5176	0,03	0,61	752,2840	0,02	0,37	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,4971	0,00	5
1436,5517	0,03	350	9691,5452	0,03	0,55	752,3020	0,02	0,36	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,4989	0,00	4
1436,5773	0,03	307	9691,5712	0,03	0,52	752,3208	0,02	0,38	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5007	0,00	4
1436,6024	0,03	301	9691,5972	0,03	0,52	752,3392	0,02	0,37	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5118	0,01	27
1436,6249	0,02	270	9691,6232	0,03	0,52	752,3576	0,02	0,37	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,517	0,01	12
1436,6464	0,02	258	9691,6492	0,03	0,52	752,3760	0,02	0,37	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5189	0,00	5
1436,6688	0,02	269	9691,6984	0,05	0,98	752,3944	0,02	0,37	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5243	0,01	13
1436,6906	0,02	262	9691,7708	0,07	1,45	752,4128	0,02	0,37	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5262	0,00	5
1436,7128	0,02	266	9691,8432	0,07	1,45	752,4308	0,02	0,36	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5273	0,00	3
1436,7362	0,02	281	9691,9164	0,07	1,46	752,4496	0,02	0,38	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5283	0,00	2
1436,7651	0,03	347	9691,9896	0,07	1,46	752,4680	0,02	0,37	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5293	0,00	2
1436,7996	0,03	414	9692,0628	0,07	1,46	752,4860	0,02	0,36	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5309	0,00	4
1436,8309	0,03	376	9692,1640	0,10	2,02	752,5044	0,00	0,00	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5329	0,00	5
1436,8537	0,02	274	9692,2648	0,10	2,02	752,5232	0,02	0,38	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5348	0,00	5
1436,8776	0,02	287	9692,3668	0,10	2,04	752,5416	0,02	0,37	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5367	0,00	5
1436,9012	0,02	283	9692,4680	0,10	2,02	752,5604	0,02	0,38	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5386	0,00	5
1436,9257	0,02	294	9692,5708	0,10	2,06	752,5792	0,02	0,38	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5404	0,00	4
1436,9493	0,02	283	9692,6716	0,10	2,02	752,5980	0,02	0,38	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5422	0,00	4
1436,9734	0,02	289	9692,7464	0,07	1,50	752,6168	0,02	0,38	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5435	0,00	3
1436,9987	0,03	304	9692,8212	0,07	1,50	752,6356	0,02	0,38	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5505	0,01	17
1437,0234	0,02	296	9692,8952	0,07	1,48	752,6540	0,02	0,37	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5586	0,01	19
1437,0473	0,02	287	9692,9696	0,07	1,49	752,6724	0,02	0,37	7339,0314	0,000	0	5073,0600	0,000	0	356,5654	0,01	16
7145			30,9			8,5			0			0			187		
			Ктт - 20			Ктт - 20			Ктт - 3600						Ктт - 2400		

ГПП-38 Яч.22 реакт. показания счетчика № 0818173117	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 Яч.23 показания счетчика № 0818171809	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.23 реакт. показания счетчика № 0818171809	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Общий расход ПОС, кВтч	Общий расход реактивной энергии по ПОС	Общий расход ГПП-38, кВтч
96,0480			115,5820			64,1341					
96,0527	0,00	11	115,5879	0,01	14	64,1388	0,00	11	2835	456	2863
96,0527	0,00	0	115,6105	0,02	54	64,1566	0,02	43	2802	502	2861
96,0527	0,00	0	115,6308	0,02	49	64,1723	0,02	38	3252	576	3306
96,0527	0,00	0	115,6500	0,02	46	64,1867	0,01	35	3059	629	3109
96,0528	0,00	0	115,6534	0,00	8	64,1884	0,00	4	2871	737	2883
96,0632	0,01	25	115,6650	0,01	28	64,1968	0,01	20	3054	678	3109
96,0674	0,00	10	115,6849	0,02	48	64,2125	0,02	38	2897	630	2958
96,0674	0,00	0	115,7053	0,02	49	64,2286	0,02	39	3155	613	3208
96,0726	0,01	12	115,7199	0,01	35	64,2396	0,01	26	3160	614	3208
96,0726	0,00	0	115,7209	0,00	2	64,2396	0,00	0	3204	608	3211
96,0726	0,00	0	115,7215	0,00	1	64,2396	0,00	0	3084	613	3088
96,0726	0,00	0	115,7222	0,00	2	64,2396	0,00	0	3210	634	3214
96,0726	0,00	0	115,7228	0,00	1	64,2396	0,00	0	3311	576	3315
96,0726	0,00	0	115,7234	0,00	1	64,2396	0,00	0	3540	654	3545
96,0726	0,00	0	115,7241	0,00	2	64,2396	0,00	0	3009	644	3015
96,0726	0,00	0	115,7247	0,00	1	64,2396	0,00	0	3210	625	3216
96,0726	0,00	0	115,7254	0,00	2	64,2396	0,00	0	2731	641	2737
96,0726	0,00	0	115,7260	0,00	1	64,2396	0,00	0	3092	637	3098
96,0726	0,00	0	115,7267	0,00	2	64,2396	0,00	0	3094	654	3100
96,0726	0,00	0	115,7273	0,00	1	64,2396	0,00	0	3085	631	3091
96,0726	0,00	0	115,7280	0,00	2	64,2396	0,00	0	3085	512	3089
96,0797	0,01	17	115,7287	0,00	2	64,2396	0,00	0	3081	511	3099
96,0881	0,01	20	115,7293	0,00	1	64,2396	0,00	0	3202	473	3223
96,0945	0,01	15	115,7300	0,00	2	64,2396	0,00	0	3203	420	3221
112			355			253			74 226	14 270	74 768
			Ктт - 2400								