



Суточный график электрических нагрузок за 17 декабря 2014 по п/ст. ГПП-32 в/з. о.Н. Атамановский ООО "КрасКом"

Время	Т-1 ТМ- 6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 актив. показания счетчика № 0602121221	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжени е	Положение анц.	Т-1 ТМ- 6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 реактив. показания счетчика № 0602121221	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Т-2 ТДН- 10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 актив. показания счетчика № 01059914	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Т-2 ТДН- 10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 реактив. показания счетчика № 01059914	Разница показаний	Расход реактивной энергии		
0	61,98					35,28												
1	62,13	0,147	1762	6,4	V	35,39	0,110	1320		0,000	0	6,0			0,000	0		
2	62,27	0,136	1636	6,4	V	35,50	0,112	1344		0,000	0	6,0			0,000	0		
3	62,40	0,134	1613	6,4	V	35,61	0,110	1320		0,000	0	6,0			0,000	0		
4	62,54	0,135	1622	6,4	V	35,72	0,111	1332		0,000	0	6,0			0,000	0		
5	62,67	0,139	1670	6,4	V	35,83	0,112	1344		0,000	0	6,0			0,000	0		
6	62,82	0,144	1724	6,4	V	35,94	0,112	1344		0,000	0	6,0			0,000	0		
7	62,97	0,155	1854	6,4	V	36,05	0,112	1344		0,000	0	6,0			0,000	0		
8	63,13	0,160	1925	6,4	V	36,17	0,111	1332		0,000	0	6,0			0,000	0		
9	63,29	0,156	1871	6,4	V	36,28	0,114	1368		0,000	0	6,0			0,000	0		
10	63,45	0,156	1876	6,4	V	36,39	0,111	1332		0,000	0	6,0			0,000	0		
11	63,60	0,156	1876	6,4	V	36,50	0,111	1332		0,000	0	6,0			0,000	0		
12	63,76	0,154	1844	6,4	V	36,61	0,112	1344		0,000	0	6,0			0,000	0		
13	63,91	0,152	1826	6,4	V	36,73	0,112	1344		0,000	0	6,0			0,000	0		
14	64,06	0,155	1861	6,4	V	36,84	0,111	1332		0,000	0	6,0			0,000	0		
15	64,22	0,153	1834	6,4	V	36,95	0,111	1332		0,000	0	6,0			0,000	0		
16	64,37	0,154	1854	6,4	V	37,06	0,110	1320		0,000	0	6,0			0,000	0		
17	64,53	0,156	1877	6,4	V	37,17	0,112	1344		0,000	0	6,0			0,000	0		
18	64,68	0,155	1861	6,4	V	37,28	0,111	1332		0,000	0	6,0			0,000	0		
19	64,84	0,155	1856	6,4	V	37,33	0,050	600		0,000	0	6,0			0,000	0		
20	64,99	0,155	1864	6,4	V	37,40	0,073	876		0,000	0	6,0			0,000	0		
21	65,15	0,156	1872	6,4	V	37,48	0,073	880		0,000	0	6,0			0,000	0		
22	65,30	0,156	1867	6,4	V	37,55	0,074	884		0,000	0	6,0			0,000	0		
23	65,46	0,156	1870	6,4	V	37,62	0,073	876		0,000	0	6,0			0,000	0		
24	65,62	0,157	1880	6,4	V	37,70	0,072	864		0,000	0	6,0			0,000	0		
Итого за сутки			43595					29040					0					0
Ктт - 12000							Ктт - 12000											

Рср. 1840
Р max 1946
К зап. 0,95

Начальник управления электроэнергетики


В.Г. Журавлев


А.Н. Русецкий

Начальник ПТО

ГПП-32 ТСН-1 показания счетчика № 01081789	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 ТСН-2 показания счетчика № 01059229	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 Яч.22 показания счетчика № 01059946	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 Яч.25 показания счетчика № 01059947	Разница показаний	Расход, кВтч	РП-70 Яч.19 показания счетчика № 01059943	Разница показаний	Расход, кВтч	РП-70 Яч.12 показания счетчика № 01059944	Разница показаний	Расход, кВтч
1231,922												3,330			35,772		
1232,455	0,533	21		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1232,992	0,537	21		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1233,529	0,537	21		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1234,066	0,537	21		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1234,610	0,544	22		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1235,149	0,539	22		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1235,686	0,537	21		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1236,225	0,539	22		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1236,780	0,555	22		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1237,379	0,599	24		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1237,983	0,604	24		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1238,583	0,599	24		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1239,190	0,607	24		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1239,802	0,612	24		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1240,453	0,651	26		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1241,091	0,637	25		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1241,714	0,624	25		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1242,362	0,647	26		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1243,011	0,649	26		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1243,590	0,579	23		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1244,169	0,580	23		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1244,767	0,598	24		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1245,351	0,584	23		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
1245,943	0,591	24		0,000	0		0,000	0		0,000	0	3,330	0,000	0	35,772	0,000	0
		561			0			0			0			0			0
Ктт - 40			Ктт - 40			Ктт - 3600			Ктт - 3600			Ктт - 3600			Ктт - 3600		

РП-70 Яч.15 показания счетчика № 01059918	Разница показаний	Расход, кВтч	Общий расход ГПП-32 без субабоне нтов, кВтч
96,934			
96,934	0,000	0	1783
96,934	0,000	0	1657
96,934	0,000	0	1634
96,934	0,000	0	1644
96,934	0,000	0	1692
96,934	0,000	0	1746
96,934	0,000	0	1875
96,934	0,000	0	1946
96,934	0,000	0	1893
96,934	0,000	0	1900
96,934	0,000	0	1900
96,934	0,000	0	1868
96,934	0,000	0	1851
96,934	0,000	0	1886
96,934	0,000	0	1860
96,934	0,000	0	1879
96,934	0,000	0	1902
96,934	0,000	0	1887
96,934	0,000	0	1882
96,934	0,000	0	1887
96,934	0,000	0	1895
96,934	0,000	0	1891
96,934	0,000	0	1893
96,934	0,000	0	1904
		0	
Ктт - 3600			44156