

**Суточный график электрических нагрузок за 17 декабря 2014г. по п/с.т. ГПП-38, ПОС**


Время	Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 актив. показания счетчика № 01059909					Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 реактив. показания счетчика № 01059909			Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 актив. показания счетчика № 01059910					Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 реактив. показания счетчика № 01059910		
	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряже ние	Положени е анц.	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряж ение	Положение анц.	Разница показаний	Расход реактивной энергии				
0	18445,427		6,5		6852,202			16383,493		6,6		5750,026				
1	18445,697	0,270	3234	6,5	V	6852,300	0,098	1176	16383,633	0,140	1679	6,6	IV	5750,050	0,024	288
2	18445,966	0,269	3229	6,5	V	6852,399	0,099	1188	16383,773	0,140	1680	6,6	IV	5750,073	0,023	276
3	18446,236	0,270	3241	6,5	V	6852,498	0,099	1188	16383,912	0,139	1667	6,6	IV	5750,097	0,024	288
4	18446,505	0,269	3227	6,5	V	6852,593	0,095	1140	16384,047	0,135	1622	6,6	IV	5750,121	0,024	288
5	18446,761	0,256	3075	6,5	V	6852,669	0,076	912	16384,176	0,129	1547	6,6	IV	5750,146	0,025	300
6	18447,018	0,257	3083	6,5	V	6852,759	0,090	1080	16384,305	0,129	1551	6,6	IV	5750,173	0,027	324
7	18447,275	0,257	3083	6,5	V	6852,843	0,084	1008	16384,436	0,131	1571	6,6	IV	5750,200	0,027	324
8	18447,533	0,258	3095	6,5	V	6852,945	0,102	1224	16384,566	0,130	1564	6,6	IV	5750,231	0,031	372
9	18447,795	0,263	3156	6,5	V	6853,036	0,091	1092	16384,709	0,142	1710	6,6	IV	5750,265	0,034	408
10	18448,067	0,271	3255	6,5	V	6853,135	0,099	1188	16384,853	0,145	1735	6,6	IV	5750,299	0,034	408
11	18448,327	0,261	3128	6,5	V	6853,234	0,099	1188	16384,993	0,139	1670	6,6	IV	5750,331	0,032	384
12	18448,585	0,258	3092	6,5	V	6853,327	0,093	1116	16385,133	0,140	1682	6,6	IV	5750,361	0,030	360
13	18448,852	0,266	3198	6,5	V	6853,431	0,104	1248	16385,263	0,130	1559	6,6	IV	5750,385	0,024	288
14	18449,119	0,267	3208	6,5	V	6853,539	0,108	1296	16385,392	0,130	1556	6,6	IV	5750,408	0,023	276
15	18449,388	0,269	3228	6,5	V	6853,639	0,100	1200	16385,524	0,132	1581	6,6	IV	5750,431	0,023	276
16	18449,651	0,263	3155	6,5	V	6853,743	0,104	1248	16385,657	0,132	1589	6,6	IV	5750,456	0,025	300
17	18449,926	0,275	3304	6,5	V	6853,843	0,100	1200	16385,790	0,133	1599	6,6	IV	5750,481	0,025	300
18	18450,214	0,288	3453	6,5	V	6853,955	0,112	1344	16385,924	0,135	1615	6,6	IV	5750,509	0,028	336
19	18450,500	0,286	3432	6,5	V	6854,070	0,115	1380	16386,058	0,133	1600	6,6	IV	5750,537	0,028	336
20	18450,775	0,275	3295	6,5	V	6854,165	0,095	1140	16386,189	0,132	1581	6,6	IV	5750,561	0,024	288
21	18451,053	0,278	3338	6,5	V	6854,284	0,119	1428	16386,321	0,132	1581	6,6	IV	5750,591	0,030	360
22	18451,340	0,288	3453	6,5	V	6854,402	0,118	1416	16386,456	0,135	1622	6,6	IV	5750,620	0,029	348
23	18451,627	0,287	3441	6,5	V	6854,511	0,109	1308	16386,593	0,136	1633	6,6	IV	5750,652	0,032	384
24	18451,871	0,243	2920	6,5	V	6854,619	0,108	1296	16386,731	0,138	1656	6,6	IV	5750,683	0,031	372
<b>Итого за сутки</b>		<b>77322</b>					<b>29004</b>			<b>38850</b>					<b>7884</b>	
<b>Ктт - 12000</b>									<b>Ктт - 12000</b>							

Рср. 3796  
Р max 4012  
К зап. 0,95

Начальник управления электроэнергетики

 В.Г. Журавлев

Начальник ПТО

 А.Н. Русецкий

ГПП-38 ТСН-1 показания счетчика № 01081791	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 ТСН-2 показания счетчика № 01081792	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.24 показания счетчика № 01081771	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.24 реакт. показания счетчика № 01081771	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 Яч.22 показания счетчика № 01081770	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.22 реакт. показания счетчика № 01081770	Разница показаний	Расход реактивной энергии
22933,294			2175,349			3571,587			2227,100			73,099			241,293		
22933,860	0,566	11,31	2175,369	0,020	0,40	3571,892	0,305	1097	2227,245	0,145	522	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22934,426	0,566	11,32	2175,390	0,020	0,41	3572,197	0,305	1098	2227,391	0,146	526	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22934,987	0,561	11,23	2175,410	0,020	0,41	3572,502	0,305	1098	2227,540	0,149	536	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22935,553	0,566	11,31	2175,430	0,020	0,41	3572,807	0,305	1099	2227,687	0,147	529	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22936,192	0,639	12,78	2175,451	0,020	0,41	3573,112	0,305	1100	2227,832	0,145	522	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22936,816	0,624	12,48	2175,471	0,020	0,41	3573,418	0,305	1098	2227,999	0,167	601	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22937,426	0,610	12,20	2175,492	0,020	0,41	3573,723	0,305	1098	2228,156	0,157	565	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22938,031	0,605	12,10	2175,512	0,020	0,40	3574,027	0,304	1095	2228,351	0,195	702	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22938,627	0,596	11,92	2175,531	0,020	0,39	3574,329	0,303	1090	2228,514	0,163	587	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22939,181	0,554	11,08	2175,551	0,020	0,39	3574,631	0,301	1084	2228,679	0,165	594	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22939,732	0,551	11,01	2175,571	0,020	0,39	3574,902	0,271	976	2228,845	0,166	598	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22940,283	0,551	11,03	2175,590	0,020	0,39	3575,157	0,256	920	2228,993	0,148	533	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22940,841	0,558	11,15	2175,610	0,020	0,40	3575,412	0,255	918	2229,149	0,156	562	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22941,397	0,556	11,12	2175,630	0,020	0,39	3575,667	0,254	915	2229,312	0,163	587	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22941,948	0,551	11,03	2175,649	0,000	0,00	3575,919	0,253	909	2229,459	0,000	0	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22942,499	0,551	11,03	2175,669	0,020	0,39	3576,172	0,252	909	2229,616	0,157	565	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22943,058	0,558	11,17	2175,689	0,020	0,40	3576,469	0,298	1072	2229,776	0,160	576	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22943,734	0,677	13,53	2175,709	0,020	0,40	3576,767	0,297	1070	2229,943	0,167	601	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22944,414	0,680	13,60	2175,729	0,020	0,40	3577,062	0,295	1063	2230,113	0,170	612	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22945,098	0,683	13,66	2175,749	0,020	0,40	3577,357	0,295	1063	2230,264	0,151	544	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22945,780	0,683	13,66	2175,769	0,020	0,40	3577,652	0,294	1060	2230,447	0,183	659	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22946,456	0,676	13,51	2175,789	0,020	0,40	3577,947	0,295	1063	2230,629	0,182	655	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22947,139	0,683	13,65	2175,809	0,020	0,40	3578,241	0,294	1060	2230,783	0,154	554	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
22947,782	0,644	12,87	2175,829	0,020	0,40	3578,535	0,294	1057	2230,937	0,154	554	73,099	0,000	0	241,293	0,000	0
		290			9			25013			3578			0			0
Ктт - 20			Ктт - 20			Ктт - 3600						Ктт - 2400					

ГПП-38 Яч.23 показания счетчика № 01081769	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.23 реакт. показания счетчика № 01081769	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Общий расход ПОС, кВтч	Общий расход реактивной энергии по ПОС
797,603			665,142				
797,610	0,007	16	665,146	0,004	10	3812	932
797,616	0,007	16	665,150	0,004	10	3807	929
797,623	0,007	16	665,154	0,004	10	3805	930
797,630	0,007	16	665,158	0,004	10	3746	889
797,636	0,007	16	665,162	0,004	10	3519	680
797,643	0,007	16	665,166	0,004	10	3532	793
797,650	0,007	17	665,170	0,004	10	3551	757
797,657	0,007	17	665,174	0,004	10	3560	884
797,664	0,007	16	665,178	0,004	10	3771	904
797,669	0,006	13	665,181	0,003	7	3904	995
797,675	0,005	13	665,184	0,003	7	3821	967
797,680	0,006	13	665,187	0,003	7	3852	936
797,686	0,006	13	665,190	0,003	7	3837	967
797,691	0,006	13	665,193	0,003	7	3847	978
797,697	0,006	13	665,196	0,003	7	3898	1469
797,703	0,006	13	665,199	0,003	7	3833	976
797,708	0,006	14	665,202	0,003	7	3829	917
797,715	0,007	16	665,205	0,003	7	3995	1072
797,721	0,006	15	665,209	0,004	10	3969	1094
797,727	0,006	15	665,212	0,003	7	3812	877
797,734	0,006	15	665,216	0,004	10	3858	1120
797,740	0,006	15	665,220	0,004	10	4011	1099
797,747	0,007	16	665,223	0,003	7	4012	1130
797,750	0,003	8	665,226	0,003	7	3525	1106
		<b>353</b>			<b>202</b>		
<b>Ктт - 2400</b>						<b>91106</b>	<b>23402</b>