


**Суточный график электрических нагрузок за 18 июня 2014 по п/ст. ГПП-148 УФОС ООО"КрасКом"**

Время	Ввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 актив. показания счетчика № 01055531	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Ввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 реактив. показания счетчика № 01055531	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Ввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 актив. показания счетчика № 01055532	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Ввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 реактив. показания счетчика № 01055532	Разница показаний	Расход реактивной энергии
0	2201,036					1249,458			1721,907					859,910		
1	2201,098	0,062	1115	6,1	VIII	1249,469	0,011	198	1721,941	0,034	618	6,2	VIII	859,920	0,010	180
2	2201,159	0,061	1103	6,1	VIII	1249,504	0,035	630	1721,976	0,034	616	6,2	VIII	859,930	0,010	180
3	2201,220	0,061	1100	6,1	VIII	1249,539	0,035	630	1722,010	0,034	616	6,2	VIII	859,940	0,010	180
4	2201,281	0,061	1092	6,1	VIII	1249,570	0,031	558	1722,044	0,034	618	6,2	VIII	859,979	0,039	702
5	<b>2201,342</b>	<b>0,061</b>	<b>1092</b>	<b>6,1</b>	<b>VIII</b>	<b>1249,610</b>	<b>0,040</b>	<b>720</b>	<b>1722,079</b>	<b>0,034</b>	<b>619</b>	<b>6,2</b>	<b>VIII</b>	<b>860,007</b>	<b>0,028</b>	<b>504</b>
6	2201,402	0,061	1093	6,1	VIII	1249,643	0,033	594	1722,113	0,035	629	6,2	VIII	860,027	0,020	360
7	2201,462	0,060	1081	6,1	VIII	1249,672	0,029	522	1722,148	0,034	618	6,2	VIII	860,045	0,018	324
8	2201,522	0,060	1071	6,1	VIII	1249,701	0,029	522	1722,182	0,034	619	6,2	VIII	860,068	0,023	414
9	2201,581	0,059	1068	6,1	VIII	1249,732	0,031	558	1722,217	0,034	621	6,2	VIII	860,090	0,022	396
10	2201,641	0,059	1067	6,1	VIII	1249,763	0,031	558	1722,251	0,034	618	6,2	VIII	860,107	0,017	306
11	<b>2201,700</b>	<b>0,059</b>	<b>1066</b>	<b>6,1</b>	<b>VIII</b>	<b>1249,796</b>	<b>0,033</b>	<b>594</b>	<b>1722,285</b>	<b>0,034</b>	<b>618</b>	<b>6,2</b>	<b>VIII</b>	<b>860,127</b>	<b>0,020</b>	<b>360</b>
12	2201,759	0,059	1070	6,1	VIII	1249,828	0,032	576	1722,329	0,044	785	6,2	VIII	860,145	0,018	324
13	2201,820	0,060	1087	6,1	VIII	1249,862	0,034	612	1722,365	0,036	648	6,2	VIII	860,171	0,026	468
14	<b>2201,880</b>	<b>0,060</b>	<b>1087</b>	<b>6,1</b>	<b>VIII</b>	<b>1249,894</b>	<b>0,032</b>	<b>576</b>	<b>1722,399</b>	<b>0,034</b>	<b>618</b>	<b>6,2</b>	<b>VIII</b>	<b>860,190</b>	<b>0,019</b>	<b>342</b>
15	2201,940	0,060	1087	6,1	VIII	1249,927	0,033	594	1722,434	0,034	618	6,2	VIII	860,208	0,018	324
16	2202,001	0,060	1087	6,1	VIII	1249,959	0,032	576	1722,468	0,034	615	6,2	VIII	860,225	0,017	306
17	2202,061	0,060	1089	6,1	VIII	1249,990	0,031	558	1722,502	0,034	615	6,2	VIII	860,246	0,021	378
18	2202,122	0,061	1092	6,1	VIII	1250,024	0,034	612	1722,536	0,034	616	6,2	VIII	860,264	0,018	324
19	2202,182	0,061	1090	6,1	VIII	1250,058	0,034	612	1722,570	0,034	615	6,2	VIII	860,286	0,022	396
20	2202,243	0,061	1093	6,1	VIII	1250,094	0,036	648	1722,604	0,034	613	6,2	VIII	860,306	0,020	360
21	2202,304	0,061	1094	6,1	VIII	1250,126	0,032	576	1722,638	0,034	613	6,2	VIII	860,325	0,019	342
22	<b>2202,366</b>	<b>0,062</b>	<b>1107</b>	<b>6,1</b>	<b>VIII</b>	<b>1250,167</b>	<b>0,041</b>	<b>738</b>	<b>1722,673</b>	<b>0,034</b>	<b>613</b>	<b>6,2</b>	<b>VIII</b>	<b>860,344</b>	<b>0,019</b>	<b>342</b>
23	2202,427	0,062	1113	6,1	VIII	1250,198	0,031	558	1722,707	0,034	619	6,2	VIII	860,367	0,023	414
24	2202,485	0,058	1038	6,1	VIII	1250,235	0,037	666	1722,742	0,035	631	6,2	VIII	860,388	0,021	378
<b>Итого за сутки</b>			<b>26082</b>					<b>13986</b>			<b>15030</b>					<b>8604</b>
	<b>Ктт - 18000</b>							<b>Ктт - 18000</b>			<b>Ктт - 18000</b>					<b>Ктт - 18000</b>

Рср. 1716  
Р max 1859  
К зап. 0,92

Начальник управления электроэнергетики

  
В.И. Журавлев

Начальник ПТО

А.Н. Русецкий

ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 активные показания счетчика № 01081774	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 реактивные показания счетчика № 01081774	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 активные показания счетчика № 01081772	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 реактивные показания счетчика № 01081772	Разница показаний	Расход, кВтч	Общий расход ГПП-148, кВтч	Общий расход реактивной энергии
6920,735			4042,508			294,216			179,063				
6920,737	0,002	1	4042,51	0,002	1	294,218	0,002	1	179,068	0,005	3	1735	382
6920,739	0,002	1	4042,517	0,007	4	294,220	0,002	1	179,072	0,004	2	1722	817
6920,742	0,002	1	4042,524	0,007	4	294,223	0,002	1	179,077	0,005	3	1719	817
6920,744	0,002	1	4042,53	0,006	4	294,225	0,002	1	179,094	0,017	10	1712	1274
<b>6920,749</b>	<b>0,005</b>	<b>3</b>	<b>4042,539</b>	<b>0,009</b>	<b>5</b>	<b>294,227</b>	<b>0,002</b>	<b>1</b>	<b>179,106</b>	<b>0,012</b>	<b>7</b>	<b>1715</b>	<b>1237</b>
6920,754	0,005	3	4042,546	0,007	4	294,229	0,002	1	179,114	0,008	5	1727	963
6920,759	0,005	3	4042,552	0,006	4	294,232	0,002	1	179,121	0,007	4	1704	854
6920,764	0,005	3	4042,557	0,005	3	294,234	0,002	1	179,129	0,008	5	1695	944
6920,768	0,004	2	4042,563	0,006	4	294,236	0,002	1	179,137	0,008	5	1693	962
6920,772	0,004	2	4042,568	0,005	3	294,238	0,002	1	179,145	0,008	5	1689	872
<b>6920,777</b>	<b>0,005</b>	<b>3</b>	<b>4042,573</b>	<b>0,005</b>	<b>3</b>	<b>294,240</b>	<b>0,002</b>	<b>1</b>	<b>179,153</b>	<b>0,008</b>	<b>5</b>	<b>1688</b>	<b>962</b>
6920,782	0,005	3	4042,579	0,006	4	294,242	0,002	1	179,160	0,007	4	1859	908
6920,786	0,004	2	4042,584	0,005	3	294,244	0,002	1	179,169	0,009	5	1739	1088
<b>6920,789</b>	<b>0,003</b>	<b>2</b>	<b>4042,588</b>	<b>0,004</b>	<b>2</b>	<b>294,247</b>	<b>0,002</b>	<b>1</b>	<b>179,178</b>	<b>0,009</b>	<b>5</b>	<b>1708</b>	<b>926</b>
6920,791	0,002	1	4042,592	0,004	2	294,249	0,002	1	179,187	0,009	5	1708	926
6920,795	0,004	2	4042,599	0,007	4	294,251	0,002	1	179,194	0,007	4	1705	890
6920,796	0,002	1	4042,606	0,007	4	294,253	0,002	1	179,204	0,010	6	1706	946
6920,797	0,001	1	4042,613	0,007	4	294,255	0,002	1	179,212	0,008	5	1710	945
6920,799	0,002	1	4042,619	0,006	4	294,257	0,002	1	179,221	0,009	5	1707	1017
6920,803	0,004	2	4042,626	0,007	4	294,260	0,002	1	179,230	0,009	5	1710	1018
6920,807	0,004	2	4042,632	0,006	4	294,262	0,002	1	179,238	0,008	5	1712	926
<b>6920,811</b>	<b>0,004</b>	<b>2</b>	<b>4042,637</b>	<b>0,005</b>	<b>3</b>	<b>294,264</b>	<b>0,002</b>	<b>1</b>	<b>179,247</b>	<b>0,009</b>	<b>5</b>	<b>1725</b>	<b>1088</b>
6920,817	0,005	3	4042,641	0,004	2	294,266	0,002	1	179,256	0,009	5	1737	980
6920,822	0,005	3	4042,646	0,005	3	294,268	0,002	1	179,266	0,010	6	1673	1053
		<b>52</b>			<b>83</b>			<b>31</b>			<b>122</b>		
<b>Ктт - 600</b>			<b>Ктт - 600</b>			<b>Ктт - 600</b>			<b>Ктт - 600</b>			<b>41195</b>	<b>22590</b>