

Суточный график электрических нагрузок за 16 декабря 2020 по п/ст. ГПП-148 УФОС ООО"КрасКом"

Время	Ввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 актив. показания счетчика № 0818173133	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Ввод I тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.5 реактив. показания счетчика № 0818173133	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Ввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 актив. показания счетчика № 0818172935	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	
16.12.2020 04:00:00	1212,2692					679,4698			1161,6840					
16.12.2020 05:00:00	1212,3062	0,04	666	5,9	VIII	679,4897	0,02	358	1161,7349	0,05	916	6,1	VIII	
16.12.2020 06:00:00	1212,3434	0,04	670	5,9	VIII	679,5096	0,02	358	1161,7862	0,05	923	6,1	VIII	
16.12.2020 07:00:00	1212,3814	0,04	684	5,9	VIII	679,5298	0,02	364	1161,8317	0,05	819	6,1	VIII	
16.12.2020 08:00:00	1212,4195	0,04	686	5,9	VIII	679,5499	0,02	362	1161,8823	0,05	911	6,1	VIII	
16.12.2020 09:00:00	1212,4576	0,04	686	5,9	VIII	679,5699	0,02	360	1161,9336	0,05	923	6,1	VIII	
16.12.2020 10:00:00	1212,4948	0,04	670	5,9	VIII	679,5892	0,02	347	1161,9794	0,05	824	6,1	VIII	
16.12.2020 11:00:00	1212,5320	0,04	670	5,9	VIII	679,6084	0,02	346	1162,0298	0,05	907	6,1	VIII	
16.12.2020 12:00:00	1212,5694	0,04	673	5,9	VIII	679,6276	0,02	346	1162,0809	0,05	920	6,1	VIII	
16.12.2020 13:00:00	1212,6072	0,04	680	5,9	VIII	679,6470	0,02	349	1162,1291	0,05	868	6,1	VIII	
16.12.2020 14:00:00	1212,6445	0,04	671	5,9	VIII	679,6663	0,02	347	1162,1820	0,05	952	6,1	VIII	
16.12.2020 15:00:00	1212,6820	0,04	675	5,9	VIII	679,6857	0,02	349	1162,2342	0,05	940	6,1	VIII	
16.12.2020 16:00:00	1212,7196	0,04	677	5,9	VIII	679,7050	0,02	347	1162,2763	0,04	758	6,1	VIII	
16.12.2020 17:00:00	1212,7551	0,04	639	5,9	VIII	679,7240	0,02	342	1162,3188	0,04	765	6,1	VIII	
16.12.2020 18:00:00	1212,7914	0,04	653	5,9	VIII	679,7435	0,02	351	1162,3642	0,05	817	6,1	VIII	
16.12.2020 19:00:00	1212,8278	0,04	655	5,9	VIII	679,7630	0,02	351	1162,4157	0,05	927	6,1	VIII	
16.12.2020 20:00:00	1212,8643	0,04	657	5,9	VIII	679,7826	0,02	353	1162,4622	0,05	837	6,1	VIII	
16.12.2020 21:00:00	1212,9011	0,04	662	5,9	VIII	679,8024	0,02	356	1162,5133	0,05	920	6,1	VIII	
16.12.2020 22:00:00	1212,9382	0,04	668	5,9	VIII	679,8223	0,02	358	1162,5611	0,05	860	6,1	VIII	
16.12.2020 23:00:00	1212,9752	0,04	666	5,9	VIII	679,8422	0,02	358	1162,6134	0,05	941	6,1	VIII	
17.12.2020 00:00:00	1213,0115	0,04	653	5,9	VIII	679,8619	0,02	355	1162,6606	0,05	850	6,1	VIII	
17.12.2020 01:00:00	1213,0467	0,04	634	5,9	VIII	679,8813	0,02	349	1162,7102	0,05	893	6,1	VIII	
17.12.2020 02:00:00	1213,0815	0,03	626	5,9	VIII	679,9006	0,02	347	1162,7613	0,05	920	6,1	VIII	
17.12.2020 03:00:00	1213,1160	0,03	621	5,9	VIII	679,9198	0,02	346	1162,8091	0,05	860	6,1	VIII	
17.12.2020 04:00:00	1213,1503	0,03	617	5,9	VIII	679,9389	0,02	344	1162,8623	0,05	958	6,1	VIII	
Итого за сутки	15860						8444			21209				
	Ктт - 18000						Ктт - 18000			Ктт - 18000				

Рср. 1571  
Р мах 1650  
К зап. 0,95

Главный энергетик

Начальник ПТО



А.Н. Русецкий

В.В. Апанасенко

Ввод II тр-р. ТДН-10000/35/6 кВ ГПП-148 Яч.35 реактив. показания счетчика № 0818172935	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 активные показания счетчика № 0812170490	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-148 Яч.3 ТСН-1 реактивные показания счетчика № 0812170490	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 активные показания счетчика № 0818172952	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-148 Яч.37 ТСН-2 реактивные показания счетчика № 0818172952	Разница показаний	Расход, кВтч	Общий расход ГПП-148, кВтч	Общий расход реактивной энергии
643,2759			162,9239			86,1691			406,1913			218,3492				
<b>643,3019</b>	<b>0,03</b>	<b>468</b>	<b>162,9389</b>	<b>0,01</b>	<b>9</b>	<b>86,1731</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>406,2200</b>	<b>0,03</b>	<b>17</b>	<b>218,3577</b>	<b>0,01</b>	<b>5</b>	<b>1608</b>	<b>834</b>
643,3278	0,03	466	162,9549	0,02	10	86,1767	0,00	2	406,2506	0,03	18	218,3678	0,01	6	1621	833
643,3535	0,03	463	162,9709	0,02	10	86,1804	0,00	2	406,2814	0,03	18	218,3780	0,01	6	1531	835
643,3795	0,03	468	162,9861	0,02	9	86,1843	0,00	2	406,3103	0,03	17	218,3866	0,01	5	1623	837
643,4054	0,03	466	163,0012	0,02	9	86,1882	0,00	2	406,3387	0,03	17	218,3950	0,01	5	1635	834
<b>643,4308</b>	<b>0,03</b>	<b>457</b>	<b>163,0161</b>	<b>0,01</b>	<b>9</b>	<b>86,1921</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>406,3671</b>	<b>0,03</b>	<b>17</b>	<b>218,4035</b>	<b>0,01</b>	<b>5</b>	<b>1520</b>	<b>812</b>
643,4563	0,03	459	163,0309	0,01	9	86,1960	0,00	2	406,3953	0,03	17	218,4116	0,01	5	1603	812
643,4818	0,03	459	163,0456	0,01	9	86,1999	0,00	2	406,4236	0,03	17	218,4200	0,01	5	1619	812
643,5072	0,03	457	163,0603	0,01	9	86,2039	0,00	2	406,4519	0,03	17	218,4283	0,01	5	1574	814
643,5355	0,03	509	163,0750	0,01	9	86,2078	0,00	2	406,4820	0,03	18	218,4380	0,01	6	1650	865
643,5638	0,03	509	163,0898	0,01	9	86,2118	0,00	2	406,5102	0,03	17	218,4462	0,01	5	1640	866
643,5887	0,02	448	163,1046	0,01	9	86,2157	0,00	2	406,5386	0,03	17	218,4546	0,01	5	1461	803
643,6139	0,03	454	163,1194	0,01	9	86,2197	0,00	2	406,5668	0,03	17	218,4628	0,01	5	1430	803
<b>643,6391</b>	<b>0,03</b>	<b>454</b>	<b>163,1344</b>	<b>0,01</b>	<b>9</b>	<b>86,2235</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>406,5951</b>	<b>0,03</b>	<b>17</b>	<b>218,4711</b>	<b>0,01</b>	<b>5</b>	<b>1497</b>	<b>812</b>
643,6645	0,03	457	163,1494	0,02	9	86,2274	0,00	2	406,6232	0,03	17	218,4792	0,01	5	1608	815
643,6899	0,03	457	163,1644	0,01	9	86,2314	0,00	2	406,6514	0,03	17	218,4874	0,01	5	1520	817
643,7154	0,03	459	163,1794	0,01	9	86,2353	0,00	2	406,6796	0,03	17	218,4957	0,01	5	1608	823
<b>643,7408</b>	<b>0,03</b>	<b>457</b>	<b>163,1944</b>	<b>0,02</b>	<b>9</b>	<b>86,2392</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>406,7078</b>	<b>0,03</b>	<b>17</b>	<b>218,5039</b>	<b>0,01</b>	<b>5</b>	<b>1554</b>	<b>823</b>
643,7663	0,03	459	163,2094	0,01	9	86,2431	0,00	2	406,7359	0,03	17	218,5121	0,01	5	1633	824
643,7919	0,03	461	163,2244	0,02	9	86,2470	0,00	2	406,7643	0,03	17	218,5204	0,01	5	1529	823
643,8178	0,03	466	163,2395	0,02	9	86,2509	0,00	2	406,7926	0,03	17	218,5287	0,01	5	1552	823
643,8439	0,03	470	163,2546	0,02	9	86,2549	0,00	2	406,8229	0,03	18	218,5384	0,01	6	1573	825
643,8698	0,03	466	163,2696	0,01	9	86,2589	0,00	2	406,8511	0,03	17	218,5466	0,01	5	1507	819
643,8959	0,03	470	163,2847	0,02	9	86,2628	0,00	2	406,8794	0,03	17	218,5549	0,01	5	1601	821
11160					216			56	413			123				
<b>Ктт - 18000</b>			<b>Ктт - 600</b>			<b>Ктт - 600</b>			<b>Ктт - 600</b>			<b>Ктт - 600</b>			<b>37699</b>	<b>19604</b>