

Суточный график электрических нагрузок за 16 декабря 2020 по п/ст. ГПП-32 в/з. о.Н. Атамановский ООО"КрасКом"

Время	Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 актив. показания счетчика № 0818172981	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 реактив. показания счетчика № 0818172981	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 актив. показания счетчика № 0818171206	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 реактив. показания счетчика № 0818171206	Разница показаний	Расход реактивной энергии
16.12.2020 04:00:00	2088,6183					1118,8774			2231,6301					1522,1684		
16.12.2020 05:00:00	2088,6789	0,06	727	6,4	V	1118,9097	0,03	388	2231,7092	0,08	949	6,2	V	1522,2186	0,05	602
16.12.2020 06:00:00	2088,7417	0,06	754	6,4	V	1118,9427	0,03	396	2231,7886	0,08	953	6,2	V	1522,2686	0,05	600
16.12.2020 07:00:00	2088,8137	0,07	864	6,4	V	1118,9768	0,03	409	2231,8678	0,08	950	6,2	V	1522,3188	0,05	602
16.12.2020 08:00:00	2088,8944	0,08	968	6,4	V	1119,0123	0,04	426	2231,9476	0,08	958	6,2	V	1522,3690	0,05	602
16.12.2020 09:00:00	2088,9938	0,10	1193	6,4	V	1119,0545	0,04	506	2232,0280	0,08	965	6,2	V	1522,4194	0,05	605
16.12.2020 10:00:00	2089,1253	0,13	1578	6,4	V	1119,1027	0,05	578	2232,1097	0,08	980	6,2	V	1522,4698	0,05	605
16.12.2020 11:00:00	2089,2711	0,15	1750	6,4	V	1119,1522	0,05	594	2232,1889	0,08	950	6,2	V	1522,5184	0,05	583
16.12.2020 12:00:00	2089,4178	0,15	1760	6,4	V	1119,2030	0,05	610	2232,2622	0,07	880	6,2	V	1522,5619	0,04	522
16.12.2020 13:00:00	2089,5586	0,14	1690	6,4	V	1119,2486	0,05	547	2232,3363	0,07	889	6,2	V	1522,6054	0,04	522
16.12.2020 14:00:00	2089,6972	0,14	1663	6,4	V	1119,2990	0,05	605	2232,4102	0,07	887	6,2	V	1522,6486	0,04	518
16.12.2020 15:00:00	2089,8318	0,13	1615	6,4	V	1119,3491	0,05	601	2232,4834	0,07	878	6,2	V	1522,6922	0,04	523
16.12.2020 16:00:00	2089,9702	0,14	1661	6,4	V	1119,3981	0,05	588	2232,5530	0,07	835	6,2	V	1522,7351	0,04	515
16.12.2020 17:00:00	2090,1126	0,14	1709	6,4	V	1119,4471	0,05	588	2232,6244	0,07	857	6,2	V	1522,7782	0,04	517
16.12.2020 18:00:00	2090,2466	0,13	1608	6,4	V	1119,4917	0,04	535	2232,6967	0,07	868	6,2	V	1522,8216	0,04	521
16.12.2020 19:00:00	2090,3663	0,12	1436	6,4	V	1119,5324	0,04	488	2232,7697	0,07	876	6,2	V	1522,8651	0,04	522
16.12.2020 20:00:00	2090,4723	0,11	1272	6,4	V	1119,5705	0,04	457	2232,8426	0,07	875	6,2	V	1522,9086	0,04	522
16.12.2020 21:00:00	2090,5596	0,09	1048	6,4	V	1119,6061	0,04	427	2232,9154	0,07	874	6,2	V	1522,9522	0,04	523
16.12.2020 22:00:00	2090,6380	0,08	941	6,4	V	1119,6420	0,04	431	2232,9883	0,07	875	6,2	V	1522,9957	0,04	522
16.12.2020 23:00:00	2090,7156	0,08	931	6,4	V	1119,6775	0,04	426	2233,0612	0,07	875	6,2	V	1523,0392	0,04	522
17.12.2020 00:00:00	2090,7883	0,07	872	6,4	V	1119,7113	0,03	406	2233,1335	0,07	868	6,2	V	1523,0827	0,04	522
17.12.2020 01:00:00	2090,8570	0,07	824	6,4	V	1119,7439	0,03	391	2233,2048	0,07	856	6,2	V	1523,1256	0,04	515
17.12.2020 02:00:00	2090,9233	0,07	796	6,4	V	1119,7763	0,03	389	2233,2763	0,07	858	6,2	V	1523,1687	0,04	517
17.12.2020 03:00:00	2090,9897	0,07	797	6,4	V	1119,8090	0,03	392	2233,3479	0,07	859	6,2	V	1523,2119	0,04	518
17.12.2020 04:00:00	2091,0559	0,07	794	6,4	V	1119,8422	0,03	398	2233,4199	0,07	864	6,2	V	1523,2552	0,04	520
Итого за сутки			29251					11578			21478					13042
	Ктт - 12000								Ктт - 12000							

Ячейки подключенные через АЧР отсутствуют

Рср. 1385
Р max 1496
К зап. 0,93

Главный энергетик

Начальник ПТО



А.Н. Русецкий

В.В. Апанасенко

ГПП-32 ТСН-2 показания счетчика № 0806179240	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 ТСН-1 показания счетчика № 0806178885	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 Яч.22 показания счетчика № 0818172956	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 Яч.25 показания счетчика № 0818173189	Разница показаний	Расход, кВтч	РП-70 Яч.19 показания счетчика №0812170884	Разница показаний	Расход, кВтч	Общий расход ГПП-32 без субабонент ов, кВтч
315,0892			4738,1516			1313,6945			2656,2104			3,6384			
315,1000	0,01	0	4738,5592	0,41	16	1313,6950	0,00	2	2656,3016	0,09	328	3,6384	0,00	0	1363
315,1104	0,01	0	4738,9664	0,41	16	1313,6955	0,00	2	2656,3943	0,09	334	3,6384	0,00	0	1388
315,1212	0,01	0	4739,3796	0,41	17	1313,6960	0,00	2	2656,5011	0,11	384	3,6384	0,00	0	1445
315,1324	0,01	0	4739,7972	0,42	17	1313,6965	0,00	2	2656,6322	0,13	472	3,6384	0,00	0	1469
315,1432	0,01	0	4740,2140	0,42	17	1313,6970	0,00	2	2656,8289	0,20	708	3,6384	0,00	0	1465
315,1544	0,01	0	4740,6292	0,42	17	1313,6975	0,00	2	2657,1283	0,30	1078	3,6384	0,00	0	1496
315,1724	0,02	1	4741,0844	0,46	18	1313,6980	0,00	2	2657,4763	0,35	1253	3,6384	0,00	0	1464
315,1836	0,01	0	4741,5000	0,42	17	1313,6985	0,00	2	2657,8298	0,35	1273	3,6384	0,00	0	1383
315,1944	0,01	0	4741,9152	0,42	17	1313,6990	0,00	2	2658,1621	0,33	1196	3,6384	0,00	0	1398
315,2056	0,01	0	4742,3292	0,41	17	1313,6995	0,00	2	2658,4881	0,33	1174	3,6384	0,00	0	1392
315,2164	0,01	0	4742,7392	0,41	16	1313,7000	0,00	2	2658,8033	0,32	1135	3,6384	0,00	0	1374
315,2276	0,01	0	4743,1500	0,41	16	1313,7005	0,00	2	2659,1327	0,33	1186	3,6384	0,00	0	1325
315,2388	0,01	0	4743,5728	0,42	17	1313,7010	0,00	2	2659,468	0,34	1207	3,6384	0,00	0	1374
315,2500	0,01	0	4744,0264	0,45	18	1313,7015	0,00	2	2659,774	0,31	1102	3,6384	0,00	0	1391
315,2616	0,01	0	4744,4412	0,41	17	1313,7021	0,00	2	2660,0314	0,26	927	3,6384	0,00	0	1401
315,2736	0,01	0	4744,8568	0,42	17	1313,7026	0,00	2	2660,2451	0,21	769	3,6384	0,00	0	1393
315,2860	0,01	0	4745,2740	0,42	17	1313,7031	0,00	2	2660,3967	0,15	546	3,6384	0,00	0	1391
315,3000	0,01	1	4745,6916	0,42	17	1313,7036	0,00	2	2660,5140	0,12	422	3,6384	0,00	0	1409
315,3124	0,01	0	4746,1084	0,42	17	1313,7041	0,00	2	2660,6277	0,11	409	3,6384	0,00	0	1412
315,3240	0,01	0	4746,5256	0,42	17	1313,7046	0,00	2	2660,7399	0,11	404	3,6384	0,00	0	1351
315,3360	0,01	0	4746,9420	0,42	17	1313,7051	0,00	2	2660,8495	0,11	395	3,6384	0,00	0	1301
315,3476	0,01	0	4747,3588	0,42	17	1313,7056	0,00	2	2660,9547	0,11	379	3,6384	0,00	0	1290
315,3596	0,01	0	4747,7764	0,42	17	1313,7061	0,00	2	2661,0622	0,11	387	3,6384	0,00	0	1284
315,3720	0,01	0	4748,1940	0,42	17	1313,7066	0,00	2	2661,1691	0,11	385	3,6384	0,00	0	1289
		11			401,696			44			17851			0	
Ктт - 40			Ктт - 40			Ктт - 3600			Ктт - 3600			Ктт - 4800			33247