

Суточный график электрических нагрузок за 16 декабря 2020 г. по п/с.т. ГПП-38, ПОС

Время	Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 актив.показания счетчика № 0818172786	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 реактив.показания счетчика № 0818172786	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 актив. показания счетчика № 0818171902	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.
16.12.2020 04:00:00	4428,8172			6,7		1636,0564			3506,7991			6,5	
16.12.2020 05:00:00	4429,0492	0,23	2784	6,7	V	1636,1585	0,10	1225	3506,9110	0,11	1343	6,5	IV
16.12.2020 06:00:00	4429,2827	0,23	2802	6,7	V	1636,2603	0,10	1222	3507,0230	0,11	1344	6,5	IV
16.12.2020 07:00:00	4429,5151	0,23	2789	6,7	V	1636,3619	0,10	1219	3507,1337	0,11	1328	6,5	IV
16.12.2020 08:00:00	4429,7482	0,23	2797	6,7	V	1636,4657	0,10	1246	3507,2451	0,11	1337	6,5	IV
16.12.2020 09:00:00	4429,9736	0,23	2705	6,7	V	1636,5656	0,10	1199	3507,3552	0,11	1321	6,5	IV
16.12.2020 10:00:00	4430,2033	0,23	2756	6,7	V	1636,6671	0,10	1218	3507,4676	0,11	1349	6,5	IV
16.12.2020 11:00:00	4430,4415	0,24	2858	6,6	V	1636,7777	0,11	1327	3507,5931	0,13	1506	6,4	IV
16.12.2020 12:00:00	4430,6986	0,26	3085	6,6	V	1636,9018	0,12	1489	3507,7157	0,12	1471	6,4	IV
16.12.2020 13:00:00	4430,9594	0,26	3130	6,6	V	1637,0290	0,13	1526	3507,8347	0,12	1428	6,4	IV
16.12.2020 14:00:00	4431,2102	0,25	3010	6,6	V	1637,1472	0,12	1418	3507,9506	0,12	1391	6,4	IV
16.12.2020 15:00:00	4431,4587	0,25	2982	6,6	V	1637,2650	0,12	1414	3508,0672	0,12	1399	6,4	IV
16.12.2020 16:00:00	4431,7089	0,25	3002	6,6	V	1637,3832	0,12	1418	3508,1816	0,11	1373	6,4	IV
16.12.2020 17:00:00	4431,9612	0,25	3028	6,6	V	1637,5021	0,12	1427	3508,2991	0,12	1410	6,4	IV
16.12.2020 18:00:00	4432,2149	0,25	3044	6,6	V	1637,6229	0,12	1450	3508,4168	0,12	1412	6,4	IV
16.12.2020 19:00:00	4432,4699	0,26	3060	6,6	V	1637,7451	0,12	1466	3508,5341	0,12	1408	6,4	IV
16.12.2020 20:00:00	4432,7228	0,25	3035	6,6	V	1637,8675	0,12	1469	3508,6533	0,12	1430	6,4	IV
16.12.2020 21:00:00	4432,9777	0,25	3059	6,6	V	1637,9918	0,12	1492	3508,7751	0,12	1462	6,4	IV
16.12.2020 22:00:00	4433,2359	0,26	3098	6,6	V	1638,1178	0,13	1512	3508,8980	0,12	1475	6,4	IV
16.12.2020 23:00:00	4433,4968	0,26	3131	6,6	V	1638,2460	0,13	1538	3509,0217	0,12	1484	6,4	IV
17.12.2020 00:00:00	4433,7529	0,26	3073	6,6	V	1638,3703	0,12	1492	3509,1441	0,12	1469	6,5	IV
17.12.2020 01:00:00	4434,0073	0,25	3053	6,6	V	1638,4927	0,12	1469	3509,2653	0,12	1454	6,5	IV
17.12.2020 02:00:00	4434,2612	0,25	3047	6,6	V	1638,6151	0,12	1469	3509,3864	0,12	1453	6,5	IV
17.12.2020 03:00:00	4434,5156	0,25	3053	6,6	V	1638,7388	0,12	1484	3509,5077	0,12	1456	6,5	IV
17.12.2020 04:00:00	4434,7690	0,25	3041	6,6	V	1638,8617	0,12	1475	3509,6290	0,12	1456	6,5	IV
Итого за сутки			71422					33664			33959		
	Ктт - 12000								Ктт - 12000				

Рср. 3415
 Р max 3649
 К зап. 0,94

Главный энергетик

Начальник ПТО

226-78-40



А.Н. Русецкий

В.В. Апанасенко

Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 реактив. показания счетчика № 0818171902	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 ТСН-1 показания счетчика № 0806179861	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 ТСН-2 показания счетчика № 0806179601	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.24 показания счетчика № 0818171937	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.24 реакт. Показания счетчика № 0818171937	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 Яч.22 показания счетчика № 0818173117	Разница показаний	Расход, кВтч
993,9458			5256,5784			520,1112			3902,6120			2720,4898			236,1414		
993,9620	0,02	194	5257,2244	0,65	12,92	520,1304	0,02	0,38	3902,8766	0,265	953	2720,6590	0,169	609	236,1514	0,01	24
993,9782	0,02	194	5257,9224	0,70	13,96	520,1496	0,02	0,38	3903,1420	0,265	955	2720,8276	0,169	607	236,1614	0,01	24
993,9941	0,02	191	5258,6400	0,72	14,35	520,1684	0,02	0,38	3903,4077	0,266	957	2720,9962	0,169	607	236,1717	0,01	25
994,0103	0,02	194	5259,2704	0,63	12,61	520,1876	0,02	0,38	3903,6731	0,265	955	2721,1651	0,169	608	236,1823	0,01	25
994,0246	0,01	172	5259,9600	0,69	13,79	520,2060	0,02	0,37	3903,9384	0,265	955	2721,3333	0,168	606	236,1924	0,01	24
994,0404	0,02	190	5260,5696	0,61	12,19	520,2248	0,02	0,38	3904,2031	0,265	953	2721,4985	0,165	595	236,2062	0,01	33
994,0637	0,02	280	5261,1772	0,61	12,15	520,2432	0,02	0,37	3904,4677	0,265	953	2721,6634	0,165	594	236,2229	0,02	40
994,0860	0,02	268	5261,7776	0,60	12,01	520,2616	0,02	0,37	3904,7324	0,265	953	2721,8254	0,162	583	236,2414	0,02	44
994,1058	0,02	238	5262,3772	0,60	11,99	520,2808	0,02	0,38	3904,9969	0,265	952	2721,9873	0,162	583	236,2590	0,02	42
994,1231	0,02	208	5262,9752	0,60	11,96	520,2992	0,02	0,37	3905,2613	0,264	952	2722,1485	0,161	580	236,2767	0,02	42
994,1419	0,02	226	5263,5784	0,60	12,06	520,3176	0,02	0,37	3905,5261	0,265	953	2722,3118	0,163	588	236,2937	0,02	41
994,1588	0,02	203	5264,1780	0,60	11,99	520,3364	0,02	0,38	3905,7904	0,264	951	2722,4735	0,162	582	236,3084	0,01	35
994,1806	0,02	262	5264,7760	0,60	11,96	520,3556	0,02	0,38	3906,0559	0,265	956	2722,6350	0,162	581	236,3279	0,02	47
994,2022	0,02	259	5265,4600	0,68	13,68	520,3744	0,02	0,38	3906,3223	0,266	959	2722,7988	0,164	590	236,3427	0,01	36
994,2234	0,02	254	5266,1384	0,68	13,57	520,3936	0,00	0,00	3906,5876	0,265	955	2722,9638	0,165	594	236,3541	0,01	27
994,2449	0,02	258	5266,8208	0,68	13,65	520,4124	0,02	0,38	3906,8526	0,265	954	2723,1304	0,167	600	236,3650	0,01	26
994,2677	0,02	274	5267,5076	0,69	13,74	520,4312	0,02	0,38	3907,1179	0,265	955	2723,2982	0,168	604	236,3761	0,01	27
994,2914	0,02	284	5268,1908	0,68	13,66	520,4504	0,02	0,38	3907,3820	0,264	951	2723,4649	0,167	600	236,3870	0,01	26
994,3155	0,02	289	5268,8760	0,69	13,70	520,4692	0,02	0,38	3907,6457	0,264	949	2723,6318	0,167	601	236,3979	0,01	26
994,3385	0,02	276	5269,5628	0,69	13,74	520,4884	0,02	0,38	3907,9105	0,265	953	2723,7997	0,168	604	236,4095	0,01	28
994,3602	0,02	260	5270,2476	0,68	13,70	520,5076	0,02	0,38	3908,1750	0,265	952	2723,9667	0,167	601	236,4203	0,01	26
994,3820	0,02	262	5270,9332	0,69	13,71	520,5264	0,02	0,38	3908,4388	0,264	950	2724,1339	0,167	602	236,4312	0,01	26
994,4043	0,02	268	5271,6240	0,69	13,82	520,5456	0,02	0,38	3908,7030	0,264	951	2724,3030	0,169	609	236,4421	0,01	26
994,4265	0,02	266	5272,3256	0,70	14,03	520,5648	0,02	0,38	3908,9669	0,264	950	2724,4712	0,168	606	236,4531	0,01	26
5768					314,9			8,7			22878			14333			748
			Ктт - 20			Ктт - 20			Ктт - 3600			Ктт - 2400					

ГПП-38 Яч.22 реакт. показания счетчика № 0818173117	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 Яч.23 показания счетчика № 0818171809	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.23 реакт. показания счетчика № 0818171809	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Общий расход ПОС, кВтч	Общий расход реактивной энергии по ПОС	Общий расход ГПП-38, кВтч
57,3029			65,2442			34,0181					
57,3029	0,00	0	65,2455	0,00	3	34,0181	0,00	0	3160	810	4140
57,3029	0,00	0	65,2468	0,00	3	34,0181	0,00	0	3178	809	4160
57,3029	0,00	0	65,2482	0,00	3	34,0181	0,00	0	3147	803	4132
57,3029	0,00	0	65,2495	0,00	3	34,0181	0,00	0	3163	832	4147
57,3029	0,00	0	65,2510	0,00	4	34,0181	0,00	0	3057	765	4040
57,3055	0,00	6	65,2530	0,00	5	34,0181	0,00	0	3127	807	4118
57,3097	0,00	10	65,2551	0,00	5	34,0181	0,00	0	3379	1003	4377
57,3183	0,01	21	65,2575	0,00	6	34,0184	0,00	1	3566	1152	4569
57,3246	0,01	15	65,2635	0,01	14	34,0292	0,01	26	3561	1140	4570
57,3323	0,01	18	65,2663	0,00	7	34,0293	0,00	0	3412	1027	4413
57,3401	0,01	19	65,2689	0,00	6	34,0293	0,00	0	3393	1033	4394
57,3440	0,00	9	65,2714	0,00	6	34,0293	0,00	0	3395	1030	4388
57,3563	0,01	30	65,2735	0,00	5	34,0293	0,00	0	3442	1077	4450
57,3609	0,00	11	65,2753	0,00	4	34,0293	0,00	0	3472	1108	4471
57,3609	0,00	0	65,2772	0,00	5	34,0293	0,00	0	3494	1127	4481
57,3609	0,00	0	65,2791	0,00	5	34,0293	0,00	0	3495	1127	4479
57,3609	0,00	0	65,2810	0,00	5	34,0293	0,00	0	3548	1161	4535
57,3609	0,00	0	65,2829	0,00	5	34,0293	0,00	0	3606	1196	4587
57,3609	0,00	0	65,2849	0,00	5	34,0293	0,00	0	3649	1227	4629
57,3609	0,00	0	65,2868	0,00	5	34,0293	0,00	0	3570	1163	4556
57,3609	0,00	0	65,2887	0,00	5	34,0293	0,00	0	3539	1128	4521
57,3609	0,00	0	65,2906	0,00	5	34,0293	0,00	0	3534	1128	4514
57,3609	0,00	0	65,2925	0,00	5	34,0293	0,00	0	3541	1143	4523
57,3609	0,00	0	65,2944	0,00	5	34,0293	0,00	0	3530	1136	4511
139			120			27			81 958	24 933	105 704
Ктт - 2400											