

Суточный график электрических нагрузок за 15 июля 2021 по п/ст. ГПП-32 в/з. о.Н. Атамановский ООО"КрасКом"

Время	Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 актив. показания счетчика № 0818172981	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 реактив. показания счетчика № 0818172981	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 актив. показания счетчика № 0818171206	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 реактив. показания счетчика № 0818171206	Разница показаний
15.12.2021 04:00:00	2825,3479					1482,3608			2818,6120					1865,9130	
<b>15.12.2021 05:00:00</b>	2825,4148	<b>0,07</b>	<b>803</b>	<b>6,2</b>	<b>V</b>	1482,3968	<b>0,04</b>	<b>432</b>	2818,6815	<b>0,07</b>	<b>834</b>	<b>6,2</b>	<b>V</b>	1865,9524	<b>0,04</b>
15.12.2021 06:00:00	2825,4856	0,07	850	6,2	V	1482,4334	0,04	439	2818,7514	0,07	839	6,2	V	1865,9918	0,04
15.12.2021 07:00:00	2825,5631	0,08	930	6,2	V	1482,4714	0,04	456	2818,8219	0,07	846	6,2	V	1866,0310	0,04
15.12.2021 08:00:00	2825,6522	0,09	1069	6,2	V	1482,5103	0,04	467	2818,8918	0,07	839	6,2	V	1866,0701	0,04
15.12.2021 09:00:00	2825,7557	0,10	1242	6,2	V	1482,5522	0,04	503	2818,9624	0,07	847	6,2	V	1866,1092	0,04
15.12.2021 10:00:00	2825,8830	0,13	1528	6,2	V	1482,5989	0,05	560	2819,0329	0,07	846	6,2	V	1866,1481	0,04
<b>15.12.2021 11:00:00</b>	2826,0307	<b>0,15</b>	<b>1772</b>	<b>6,2</b>	<b>V</b>	1482,6503	<b>0,05</b>	<b>617</b>	2819,1035	<b>0,07</b>	<b>847</b>	<b>6,2</b>	<b>V</b>	1866,1869	<b>0,04</b>
15.12.2021 12:00:00	2826,1784	0,15	1772	6,2	V	1482,7013	0,05	612	2819,1742	0,07	848	6,2	V	1866,2258	0,04
15.12.2021 13:00:00	2826,3241	0,15	1748	6,2	V	1482,7501	0,05	586	2819,2446	0,07	845	6,2	V	1866,2646	0,04
15.12.2021 14:00:00	2826,4710	0,15	1763	6,2	V	1482,8008	0,05	608	2819,3145	0,07	839	6,2	V	1866,3032	0,04
15.12.2021 15:00:00	2826,6157	0,14	1736	6,2	V	1482,8527	0,05	623	2819,3847	0,07	842	6,2	V	1866,3422	0,04
15.12.2021 16:00:00	2826,7649	0,15	1790	6,2	V	1482,9062	0,05	642	2819,4551	0,07	845	6,2	V	1866,3809	0,04
15.12.2021 17:00:00	2826,9106	0,15	1748	6,2	V	1482,9592	0,05	636	2819,5255	0,07	845	6,2	V	1866,4197	0,04
15.12.2021 18:00:00	2827,0444	0,13	1606	6,2	V	1483,0056	0,05	557	2819,5964	0,07	851	6,2	V	1866,4584	0,04
<b>15.12.2021 19:00:00</b>	<b>2827,1699</b>	<b>0,13</b>	<b>1506</b>	<b>6,2</b>	<b>V</b>	<b>1483,0490</b>	<b>0,04</b>	<b>521</b>	<b>2819,6674</b>	<b>0,07</b>	<b>852</b>	<b>6,2</b>	<b>V</b>	<b>1866,4974</b>	<b>0,04</b>
15.12.2021 20:00:00	2827,2919	0,12	1464	6,2	V	1483,0919	0,04	515	2819,7383	0,07	851	6,2	V	1866,5366	0,04
15.12.2021 21:00:00	2827,3916	0,10	1196	6,2	V	1483,1319	0,04	480	2819,8092	0,07	851	6,2	V	1866,5760	0,04
<b>15.12.2021 22:00:00</b>	<b>2827,4778</b>	<b>0,09</b>	<b>1034</b>	<b>6,2</b>	<b>V</b>	<b>1483,1720</b>	<b>0,04</b>	<b>481</b>	<b>2819,8803</b>	<b>0,07</b>	<b>853</b>	<b>6,2</b>	<b>V</b>	<b>1866,6152</b>	<b>0,04</b>
15.12.2021 23:00:00	2827,5594	0,08	979	6,2	V	1483,2106	0,04	463	2819,9508	0,07	846	6,2	V	1866,6546	0,04
16.12.2021 00:00:00	2827,6343	0,07	899	6,2	V	1483,2473	0,04	440	2820,0212	0,07	845	6,2	V	1866,6937	0,04
16.12.2021 01:00:00	2827,7047	0,07	845	6,2	V	1483,2822	0,03	419	2820,0919	0,07	848	6,2	V	1866,7328	0,04
16.12.2021 02:00:00	2827,7744	0,07	836	6,2	V	1483,3175	0,04	424	2820,1625	0,07	847	6,2	V	1866,7720	0,04
16.12.2021 03:00:00	2827,8406	0,07	794	6,2	V	1483,3521	0,03	415	2820,2328	0,07	844	6,2	V	1866,8113	0,04
16.12.2021 04:00:00	2827,9063	0,07	788	6,2	V	1483,3867	0,03	415	2820,3029	0,07	841	6,2	V	1866,8506	0,04
<b>Итого за сутки</b>			<b>30701</b>					<b>12311</b>			<b>20291</b>				
	<b>Ктт - 12000</b>								<b>Ктт - 12000</b>						

Ячейки подключенные через АЧР отсутствуют

Р ср. 1390  
 Р max 1450  
 К зап. 0,96

Начальник управления электроэнергетики

Заместитель начальника управления электроэнергетики



А.Н. Русецкий

В.В. Апанасенко

Расход реактивной энергии	ГПП-32 ТСН-2 показания счетчика № 0806179240	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 ТСН-1 показания счетчика № 0806178885	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 Яч.22 показания счетчика № 0818172956	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 Яч.25 показания счетчика № 0818173189	Разница показаний	Расход, кВтч	РП-70 Яч.19 показания счетчика №0812170884	Разница показаний	Расход, кВтч	Общий расход ГПП 32 без субабонентов, кВтч
	447,5612			5989,3616			1337,9787			4048,3218			3,6384			
<b>473</b>	447,5612	<b>0,00</b>	<b>0</b>	5989,6412	<b>0,28</b>	<b>11</b>	1337,9787	<b>0,00</b>	<b>0</b>	4048,4131	<b>0,09</b>	<b>329</b>	3,6384	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1319</b>
473	447,5612	0,00	0	5989,9192	0,28	11	1337,9787	0,00	0	4048,5080	0,09	342	3,6384	0,00	0	1358
470	447,5612	0,00	0	5990,1984	0,28	11	1337,9787	0,00	0	4048,6206	0,11	405	3,6384	0,00	0	1382
469	447,5612	0,00	0	5990,5244	0,33	13	1337,9788	0,00	0	4048,7649	0,14	519	3,6384	0,00	0	1401
469	447,5612	0,00	0	5990,9544	0,43	17	1337,9788	0,00	0	4048,9616	0,20	708	3,6384	0,00	0	1398
467	447,5612	0,00	0	5991,3536	0,40	16	1337,9788	0,00	0	4049,2348	0,27	984	3,6384	0,00	0	1406
<b>466</b>	447,5612	<b>0,00</b>	<b>0</b>	5991,7836	<b>0,43</b>	<b>17</b>	1337,9788	<b>0,00</b>	<b>0</b>	4049,5731	<b>0,34</b>	<b>1218</b>	3,6384	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1419</b>
467	447,5612	0,00	0	5992,1684	0,38	15	1337,9788	0,00	0	4049,9072	0,33	1203	3,6384	0,00	0	1433
466	447,5612	0,00	0	5992,5472	0,38	15	1337,9788	0,00	0	4050,2375	0,33	1189	3,6384	0,00	0	1419
463	447,5612	0,00	0	5992,9260	0,38	15	1337,9788	0,00	0	4050,5745	0,34	1213	3,6384	0,00	0	1404
468	447,5612	0,00	0	5993,3164	0,39	16	1337,9788	0,00	0	4050,9056	0,33	1192	3,6384	0,00	0	1402
464	447,5612	0,00	0	5993,7152	0,40	16	1337,9788	0,00	0	4051,2525	0,35	1249	3,6384	0,00	0	1402
466	447,5612	0,00	0	5994,0896	0,37	15	1337,9788	0,00	0	4051,5852	0,33	1198	3,6384	0,00	0	1410
464	447,5612	0,00	0	5994,4632	0,37	15	1337,9789	0,00	0	4051,8764	0,29	1048	3,6384	0,00	0	1423
<b>468</b>	<b>447,5612</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5994,8396</b>	<b>0,38</b>	<b>15</b>	<b>1337,9789</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4052,1364</b>	<b>0,26</b>	<b>936</b>	<b>3,6384</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1437</b>
470	447,5612	0,00	0	5995,2172	0,38	15	1337,9789	0,00	0	4052,3828	0,25	887	3,6384	0,00	0	1443
473	447,5612	0,00	0	5995,5960	0,38	15	1337,9789	0,00	0	4052,5530	0,17	613	3,6384	0,00	0	1450
<b>470</b>	<b>447,5612</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5995,9752</b>	<b>0,38</b>	<b>15</b>	<b>1337,9789</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4052,6832</b>	<b>0,13</b>	<b>469</b>	<b>3,6384</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1434</b>
473	447,5612	0,00	0	5996,3548	0,38	15	1337,9789	0,00	0	4052,8048	0,12	438	3,6384	0,00	0	1403
469	447,5612	0,00	0	5996,7340	0,38	15	1337,9789	0,00	0	4052,9139	0,11	393	3,6384	0,00	0	1366
469	447,5612	0,00	0	5997,1096	0,38	15	1337,9789	0,00	0	4053,0201	0,11	382	3,6384	0,00	0	1326
470	447,5612	0,00	0	5997,4848	0,38	15	1337,9789	0,00	0	4053,1264	0,11	383	3,6384	0,00	0	1316
472	447,5612	0,00	0	5997,8592	0,37	15	1337,9790	0,00	0	4053,2224	0,10	346	3,6384	0,00	0	1307
472	447,5612	0,00	0	5998,2332	0,37	15	1337,9790	0,00	0	4053,3149	0,09	333	3,6384	0,00	0	1312
<b>11251</b>		<b>0</b>				<b>354,864</b>			<b>1</b>			<b>17975</b>			<b>0</b>	
	<b>Ктт - 40</b>			<b>Ктт - 40</b>			<b>Ктт - 3600</b>			<b>Ктт - 3600</b>		<b>Ктт - 4800</b>				<b>33370</b>