

Суточный график электрических нагрузок за 16 июня 2021 по п/ст. ГПП-32 в/з. о.Н. Атамановский ООО"КрасКом"

Время	Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 актив. показания счетчика № 0818172981	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Т-1 ТМ-6300/110/6 кВА ГПП-32 Яч.3 реактив. показания счетчика № 0818172981	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 актив. показания счетчика № 0818171206	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Т-2 ТДН-10000/110/6 кВА ГПП-32 Яч.4 реактив. показания счетчика № 0818171206	Разница показаний
16.06.2021 04:00:00	2 504,8639					1 313,9494			2498,9046					1676,7643	
16.06.2021 05:00:00	2 504,9142	0,05	604	6,2	V	1 313,9878	0,04	461	2498,9599	0,06	664	6,2	V	1676,8020	0,04
16.06.2021 06:00:00	2 504,9652	0,05	612	6,2	V	1 314,0266	0,04	466	2499,0150	0,06	661	6,2	V	1676,8395	0,04
16.06.2021 07:00:00	2 505,0216	0,06	677	6,2	V	1 314,0662	0,04	475	2499,0698	0,05	658	6,2	V	1676,8770	0,04
16.06.2021 08:00:00	2 505,0900	0,07	821	6,2	V	1 314,1082	0,04	504	2499,1256	0,06	670	6,2	V	1676,9145	0,04
16.06.2021 09:00:00	2 505,1807	0,09	1088	6,2	V	1 314,1591	0,05	611	2499,1815	0,06	671	6,2	V	1676,9516	0,04
16.06.2021 10:00:00	2 505,2969	0,12	1394	6,2	V	1 314,2147	0,06	667	2499,2374	0,06	671	6,2	V	1676,9885	0,04
16.06.2021 11:00:00	2 505,4173	0,12	1445	6,2	V	1 314,2713	0,06	679	2499,2935	0,06	673	6,2	V	1677,0256	0,04
16.06.2021 12:00:00	2 505,5444	0,13	1525	6,2	V	1 314,3290	0,06	692	2499,3493	0,06	670	6,2	V	1677,0624	0,04
16.06.2021 13:00:00	2 505,6706	0,13	1514	6,2	V	1 314,3804	0,05	617	2499,4051	0,06	670	6,2	V	1677,0991	0,04
16.06.2021 14:00:00	2 505,7891	0,12	1422	6,2	V	1 314,4350	0,05	655	2499,4599	0,05	658	6,2	V	1677,1354	0,04
16.06.2021 15:00:00	2 505,9091	0,12	1440	6,2	V	1 314,4924	0,06	689	2499,5144	0,05	654	6,2	V	1677,1720	0,04
16.06.2021 16:00:00	2 506,0248	0,12	1388	6,2	V	1 314,5456	0,05	638	2499,5689	0,05	654	6,2	V	1677,2086	0,04
16.06.2021 17:00:00	2 506,1326	0,11	1294	6,2	V	1 314,5981	0,05	630	2499,6233	0,05	653	6,2	V	1677,2453	0,04
16.06.2021 18:00:00	2 506,2307	0,10	1177	6,2	V	1 314,6453	0,05	566	2499,6778	0,05	654	6,2	V	1677,2822	0,04
16.06.2021 19:00:00	2 506,3224	0,09	1100	6,2	V	1 314,6903	0,05	540	2499,7325	0,05	656	6,2	V	1677,3194	0,04
16.06.2021 20:00:00	2 506,4081	0,09	1028	6,2	V	1 314,7348	0,04	534	2499,7870	0,05	654	6,2	V	1677,3567	0,04
16.06.2021 21:00:00	2 506,4786	0,07	846	6,2	V	1 314,7772	0,04	509	2499,8416	0,05	655	6,2	V	1677,3936	0,04
16.06.2021 22:00:00	2 506,5425	0,06	767	6,2	V	1 314,8186	0,04	497	2499,8962	0,05	655	6,2	V	1677,4304	0,04
16.06.2021 23:00:00	2 506,6062	0,06	764	6,2	V	1 314,8603	0,04	500	2499,9507	0,05	654	6,2	V	1677,4671	0,04
17.06.2021 00:00:00	2506,6661	0,06	719	6,2	V	1314,9001	0,04	478	2500,0052	0,05	654	6,2	V	1677,5037	0,04
17.06.2021 01:00:00	2506,7206	0,05	654	6,2	V	1314,938	0,04	455	2500,0599	0,05	656	6,2	V	1677,5405	0,04
17.06.2021 02:00:00	2506,7737	0,05	637	6,2	V	1314,9758	0,04	454	2500,1147	0,05	658	6,2	V	1677,5772	0,04
17.06.2021 03:00:00	2506,8245	0,05	610	6,2	V	1315,0134	0,04	451	2500,1696	0,05	659	6,2	V	1677,6143	0,04
17.06.2021 04:00:00	2506,8751	0,05	607	6,2	V	1315,051	0,04	451	2500,2244	0,05	658	6,2	V	1677,6511	0,04
Итого за сутки			24134				13219			15838					
			Ктт - 12000							Ктт - 12000					

Ячейки подключенные через АЧР отсутствуют

Рср. 1123

Р max 1159

К зап. 0,97

Главный энергетик

Начальник ПТО



А.Н. Русецкий

В.В. Апанасенко

Расход реактивной энергии	ГПП-32 ТСН-2 показания счетчика № 0806179240	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 ТСН-1 показания счетчика № 0806178885	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 Яч.22 показания счетчика № 0818172956	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-32 Яч.25 показания счетчика № 0818173189	Разница показаний	Расход, кВтч	РП-70 Яч.19 показания счетчика №0812170884	Разница показаний	Расход, кВтч	Общий расход ГПП 32 без субабонентов, кВтч
	361,4896			5758,5728			1315,8180			3390,9260			3,63			
452	361,4996	0,01	0	5758,5984	0,03	1	1315,8185	0,00	2	3390,9791	0,05	191	3,63	0,00	0	1076
450	361,5080	0,01	0	5758,6048	0,01	0	1315,8190	0,00	2	3391,0309	0,05	186	3,63	0,00	0	1086
450	361,5168	0,01	0	5758,6108	0,01	0	1315,8195	0,00	2	3391,0940	0,06	227	3,63	0,00	0	1106
450	361,5252	0,01	0	5758,6160	0,01	0	1315,8200	0,00	2	3391,1887	0,09	341	3,63	0,00	0	1148
445	361,5340	0,01	0	5758,6220	0,01	0	1315,8205	0,00	2	3391,3551	0,17	599	3,63	0,00	0	1159
443	361,5428	0,01	0	5758,6280	0,01	0	1315,8210	0,00	2	3391,6097	0,25	917	3,63	0,00	0	1147
445	361,5516	0,01	0	5758,6328	0,00	0	1315,8215	0,00	2	3391,8778	0,27	965	3,63	0,00	0	1152
442	361,5600	0,01	0	5758,6672	0,03	1	1315,8219	0,00	1	3392,1657	0,29	1036	3,63	0,00	0	1159
440	361,5688	0,01	0	5758,6724	0,01	0	1315,8224	0,00	2	3392,4526	0,29	1033	3,63	0,00	0	1150
436	361,5772	0,01	0	5758,6776	0,01	0	1315,8229	0,00	2	3392,7164	0,26	950	3,63	0,00	0	1129
439	361,5860	0,01	0	5758,6968	0,02	1	1315,8234	0,00	2	3392,9854	0,27	968	3,63	0,00	0	1125
439	361,5948	0,01	0	5758,7020	0,01	0	1315,8239	0,00	2	3393,2394	0,25	914	3,63	0,00	0	1127
440	361,6036	0,01	0	5758,7068	0,00	0	1315,8243	0,00	1	3393,4667	0,23	818	3,63	0,00	0	1127
443	361,6124	0,01	0	5758,7128	0,01	0	1315,8248	0,00	2	3393,6619	0,20	703	3,63	0,00	0	1127
446	361,6212	0,01	0	5758,7180	0,01	0	1315,8253	0,00	2	3393,8333	0,17	617	3,63	0,00	0	1139
448	361,6296	0,01	0	5758,7236	0,01	0	1315,8258	0,00	2	3393,9807	0,15	531	3,63	0,00	0	1151
443	361,6384	0,01	0	5758,7300	0,01	0	1315,8263	0,00	2	3394,0761	0,10	343	3,63	0,00	0	1157
442	361,6480	0,01	0	5758,7460	0,02	1	1315,8268	0,00	2	3394,1526	0,08	275	3,63	0,00	0	1146
440	361,6612	0,01	1	5758,7652	0,02	1	1315,8273	0,00	2	3394,2270	0,07	268	3,63	0,00	0	1150
439	361,6744	0,01	1	5758,7716	0,01	0	1315,8278	0,00	2	3394,2963	0,07	249	3,63	0,00	0	1122
442	361,6876	0,01	1	5758,7776	0,01	0	1315,8282	0,00	1	3394,3607	0,06	232	3,63	0,00	0	1078
440	361,7012	0,01	1	5758,7844	0,01	0	1315,8287	0,00	2	3394,4235	0,06	226	3,63	0,00	0	1068
445	361,7144	0,01	1	5758,7912	0,01	0	1315,8292	0,00	2	3394,4791	0,06	200	3,63	0,00	0	1067
442	361,7276	0,01	1	5758,7984	0,01	0	1315,8297	0,00	2	3394,5352	0,06	202	3,63	0,00	0	1062
10642			10			9,024			42			12993			0	
	Ктт - 40			Ктт - 40			Ктт - 3600			Ктт - 3600			Ктт - 4800			26955