

Суточный график электрических нагрузок за 16 июня 2021 г. по п/с.т. ГПП-38, ПОС

Время	Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 актив.показания счетчика № 0818172786	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.	Т-1 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.6 реактив.показания счетчика № 0818172786	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 актив. показания счетчика № 0818171902	Разница показаний	Расход, кВтч	Напряжение	Положение анц.
16.06.2021 04:00:00	5282,3673			6,7		2 027,5051			4124,2795			6,5	
16.06.2021 05:00:00	5282,5607	0,19	2321	6,7	V	2 027,5898	0,08	1016	4124,3973	0,12	1414	6,5	IV
16.06.2021 06:00:00	5282,7542	0,19	2322	6,7	V	2 027,6741	0,08	1012	4124,5171	0,12	1438	6,5	IV
16.06.2021 07:00:00	5282,9469	0,19	2312	6,7	V	2 027,7579	0,08	1006	4124,6365	0,12	1433	6,5	IV
16.06.2021 08:00:00	5283,1333	0,19	2237	6,7	V	2 027,8363	0,08	941	4124,7551	0,12	1423	6,4	IV
16.06.2021 09:00:00	5283,3195	0,19	2234	6,7	V	2 027,9129	0,08	919	4124,8799	0,12	1498	6,4	IV
16.06.2021 10:00:00	5283,5062	0,19	2240	6,7	V	2 027,9899	0,08	924	4125,0092	0,13	1552	6,4	IV
16.06.2021 11:00:00	5283,7095	0,20	2440	6,7	V	2 028,0778	0,09	1065	4125,1258	0,12	1399	6,4	IV
16.06.2021 12:00:00	5283,9323	0,22	2674	6,7	V	2 028,1768	0,10	1188	4125,2349	0,11	1309	6,4	IV
16.06.2021 13:00:00	5284,1544	0,22	2665	6,6	V	2 028,2755	0,10	1184	4125,3437	0,11	1306	6,4	IV
16.06.2021 14:00:00	5284,3698	0,22	2585	6,6	V	2 028,3677	0,09	1106	4125,452	0,11	1300	6,4	IV
16.06.2021 15:00:00	5284,5844	0,21	2575	6,6	V	2 028,4629	0,10	1142	4125,5578	0,11	1270	6,4	IV
16.06.2021 16:00:00	5284,7989	0,21	2574	6,6	V	2 028,5570	0,09	1129	4125,6642	0,11	1277	6,4	IV
16.06.2021 17:00:00	5285,0114	0,21	2550	6,6	V	2 028,6505	0,09	1122	4125,7688	0,10	1255	6,4	IV
16.06.2021 18:00:00	5285,2211	0,21	2516	6,6	V	2 028,7439	0,09	1121	4125,8732	0,10	1253	6,4	IV
16.06.2021 19:00:00	5285,4316	0,21	2526	6,6	V	2 028,8391	0,10	1142	4125,9796	0,11	1277	6,4	IV
16.06.2021 20:00:00	5285,6462	0,21	2575	6,6	V	2 028,9381	0,10	1188	4126,0882	0,11	1303	6,4	IV
16.06.2021 21:00:00	5285,8607	0,21	2574	6,6	V	2 029,0342	0,10	1153	4126,1965	0,11	1300	6,4	IV
16.06.2021 22:00:00	5286,0713	0,21	2527	6,6	V	2 029,1252	0,09	1092	4126,3023	0,11	1270	6,4	IV
16.06.2021 23:00:00	5286,2834	0,21	2545	6,6	V	2 029,2166	0,09	1097	4126,4085	0,11	1274	6,4	IV
17.06.2021 00:00:00	5286,4959	0,21	2550	6,6	V	2 029,3074	0,09	1090	4126,5149	0,11	1277	6,4	IV
17.06.2021 01:00:00	5286,7083	0,21	2549	6,6	V	2 029,3998	0,09	1109	4126,622	0,11	1285	6,4	IV
17.06.2021 02:00:00	5286,9228	0,21	2574	6,6	V	2 029,4930	0,09	1118	4126,7314	0,11	1313	6,4	IV
17.06.2021 03:00:00	5287,1414	0,22	2623	6,6	V	2 029,5905	0,10	1170	4126,8432	0,11	1342	6,4	IV
17.06.2021 04:00:00	5287,3335	0,19	2305	6,6	V	2 029,6696	0,08	949	4126,9597	0,12	1398	6,4	IV
Итого за сутки			59594					25974			32162		
			Ктт - 12000						Ктт - 12000				

Рср. 3002
 Р max 3169
 К зап. 0,95

Главный энергетик

Начальник ПТО

226-78-40



А.Н. Русецкий

В.В. Апанасенко

Т-2 ТД-10000 кВА 35/6 кВ ГПП-38 Яч.15 реактив. показания счетчика № 0818171902	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 ТСН-1 показания счетчика № 0806179861	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 ТСН-2 показания счетчика № 0806179601	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.24 показания счетчика № 0818171937	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.24 реакт. Показания счетчика № 0818171937	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 Яч.22 показания счетчика № 0818173117	Разница показаний	Расход, кВтч
1156,008			6948,9812			596,7796			5166,6818			3560,0102			281,5446		
1156,0244	0,02	197	6949,0112	0,03	0,60	596,7976	0,02	0,36	5166,9034	0,222	798	3560,1782	0,168	605	281,5481	0,00	8
1156,0437	0,02	232	6949,0412	0,03	0,60	596,8152	0,02	0,35	5167,1252	0,222	798	3560,3458	0,168	603	281,5622	0,01	34
1156,0625	0,02	226	6949,0712	0,03	0,60	596,8328	0,02	0,35	5167,3469	0,222	798	3560,5137	0,168	604	281,5761	0,01	33
1156,0806	0,02	217	6949,1016	0,03	0,61	596,8504	0,02	0,35	5167,5682	0,221	797	3560,6819	0,168	606	281,5899	0,01	33
1156,0985	0,02	215	6949,1312	0,03	0,59	596,8676	0,02	0,34	5167,7892	0,221	796	3560,8448	0,163	586	281,5957	0,01	14
1156,1187	0,02	242	6949,1608	0,03	0,59	596,8844	0,02	0,34	5168,0111	0,222	799	3561,0043	0,160	574	281,6045	0,01	21
1156,131	0,01	148	6949,1896	0,03	0,58	596,9016	0,02	0,34	5168,2317	0,221	794	3561,1644	0,160	576	281,6112	0,01	16
1156,1394	0,01	101	6949,2172	0,03	0,55	596,9200	0,02	0,37	5168,4515	0,220	791	3561,319	0,155	557	281,6214	0,01	24
1156,1463	0,01	83	6949,2448	0,03	0,55	596,9380	0,02	0,36	5168,6711	0,220	791	3561,4745	0,155	560	281,6275	0,01	15
1156,1525	0,01	74	6949,2720	0,03	0,54	596,9564	0,02	0,37	5168,8912	0,220	792	3561,6276	0,153	551	281,6364	0,01	21
1156,1566	0,00	49	6949,2992	0,03	0,54	596,9748	0,02	0,37	5169,1125	0,221	797	3561,7833	0,156	561	281,6389	0,00	6
1156,1633	0,01	80	6949,3264	0,03	0,54	596,9936	0,02	0,38	5169,3339	0,221	797	3561,9391	0,156	561	281,6481	0,01	22
1156,1676	0,00	52	6949,3540	0,03	0,55	597,0120	0,02	0,37	5169,5555	0,222	798	3562,0953	0,156	562	281,6559	0,01	19
1156,1733	0,01	68	6949,3820	0,03	0,56	597,0304	0,02	0,37	5169,7741	0,219	787	3562,2535	0,158	570	281,6621	0,01	15
1156,1806	0,01	88	6949,4108	0,03	0,58	597,0484	0,00	0,00	5169,9925	0,218	786	3562,415	0,162	581	281,6659	0,00	9
1156,1904	0,01	118	6949,4400	0,03	0,58	597,0664	0,02	0,36	5170,2112	0,219	787	3562,5787	0,164	589	281,6685	0,00	6
1156,1996	0,01	110	6949,4684	0,03	0,57	597,0848	0,02	0,37	5170,4303	0,219	789	3562,7393	0,161	578	281,6702	0,00	4
1156,2044	0,00	58	6949,4960	0,03	0,55	597,1032	0,02	0,37	5170,6492	0,219	788	3562,8963	0,157	565	281,672	0,00	4
1156,2095	0,01	61	6949,5472	0,05	1,02	597,1220	0,02	0,38	5170,8688	0,220	791	3563,0544	0,158	569	281,6742	0,00	5
1156,2146	0,01	61	6949,6000	0,05	1,06	597,1404	0,02	0,37	5171,0886	0,220	791	3563,2118	0,157	567	281,6763	0,00	5
1156,2207	0,01	73	6949,6532	0,05	1,06	597,1592	0,02	0,38	5171,3082	0,220	791	3563,3712	0,159	574	281,6785	0,00	5
1156,2291	0,01	101	6949,7064	0,05	1,06	597,1776	0,02	0,37	5171,5274	0,219	789	3563,5297	0,159	571	281,6807	0,00	5
1156,2413	0,01	146	6949,7600	0,05	1,07	597,1968	0,02	0,38	5171,7467	0,219	789	3563,6908	0,161	580	281,6829	0,00	5
1156,2552	0,01	167	6949,8136	0,05	1,07	597,2152	0,02	0,37	5171,9657	0,219	788	3563,852	0,161	580	281,685	0,00	5
		2966			16,6			8,4			19022			13830			337
			Ктт - 20			Ктт - 20			Ктт - 3600						Ктт - 2400		

ГПП-38 Яч.22 реакт. показания счетчика № 0818173117	Разница показаний	Расход реактивной энергии	ГПП-38 Яч.23 показания счетчика № 0818171809	Разница показаний	Расход, кВтч	ГПП-38 Яч.23 реакт. показания счетчика № 0818171809	Разница показаний	Расход реактивной энергии	Общий расход ПОС, кВтч	Общий расход реактивной энергии по ПОС	Общий расход ГПП-38, кВтч
71,3862			81,7386			44,7869					
71,3889	0,00	6	81,7396	0,00	2	44,7869	0,00	0	2927	602	3735
71,4084	0,02	47	81,7405	0,00	2	44,7869	0,00	0	2926	593	3761
71,4272	0,02	45	81,7415	0,00	2	44,7869	0,00	0	2912	582	3746
71,446	0,02	45	81,7425	0,00	2	44,7869	0,00	0	2829	507	3661
71,4523	0,01	15	81,747	0,00	11	44,7914	0,00	11	2913	522	3733
71,4632	0,01	26	81,7634	0,02	39	44,8085	0,02	41	2934	525	3793
71,4712	0,01	19	81,7823	0,02	45	44,8267	0,02	44	2984	563	3840
71,4847	0,01	32	81,8004	0,02	43	44,8437	0,02	41	3125	659	3984
71,4909	0,01	15	81,8149	0,01	35	44,8564	0,01	30	3132	662	3972
71,5012	0,01	25	81,8187	0,00	9	44,8591	0,00	6	3062	598	3885
71,5022	0,00	2	81,8383	0,02	47	44,8787	0,02	47	2996	582	3846
71,5136	0,01	27	81,8573	0,02	46	44,8971	0,02	44	2987	577	3852
71,5238	0,01	24	81,8771	0,02	48	44,9165	0,02	47	2942	540	3806
71,5313	0,01	18	81,8898	0,01	30	44,9286	0,01	29	2938	573	3770
71,5346	0,00	8	81,8911	0,00	3	44,9286	0,00	0	3005	641	3803
71,5346	0,00	0	81,892	0,00	2	44,9286	0,00	0	3084	716	3879
71,5346	0,00	0	81,893	0,00	2	44,9286	0,00	0	3079	685	3875
71,5346	0,00	0	81,8939	0,00	2	44,9286	0,00	0	3003	584	3798
71,5346	0,00	0	81,8948	0,00	2	44,9286	0,00	0	3023	589	3821
71,5346	0,00	0	81,8958	0,00	2	44,9286	0,00	0	3030	584	3828
71,5346	0,00	0	81,8967	0,00	2	44,9286	0,00	0	3037	608	3835
71,5346	0,00	0	81,8977	0,00	2	44,9286	0,00	0	3091	649	3888
71,5346	0,00	0	81,8986	0,00	2	44,9286	0,00	0	3169	736	3966
71,5346	0,00	0	81,8996	0,00	2	44,9286	0,00	0	2909	536	3705
		356			386			340			
			Ктт - 2400						72 036	14 414	91 782