

Результаты исследования проб питьевой воды перед поступлением ее в распределительную сеть Кировского и Свердловского районов г. Красноярска (насосная станция второго подъема), отобранных на водозаборе "о. Отдыха" в 2025 г.

Наименование показателя	Ед. изм.	Насосная станция второго подъема				
		норматив, не более	кол-во анализов	минимум	максимум	среднее
1 Мутность	ЕМФ	2,6	364	<1	1,01	1,00
2 Цветность	град. цв.	20	364	1,40	6,00	2,32
3 Запах при 20 °С	балл	2	364	0	0	0
4 Вкус и привкус	балл	2	364	0	0	0
5 Водородный показатель (рН)	ед. рН	в пределах 6-9	13	7,4	7,6	7,5
6 Общая минерализация/сухой остаток	мг/дм ³	1000	13	100	115	106
7 Жесткость общая	°Ж	7,0	13	1,64	1,92	1,75
8 Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	5,0	13	0,63	1,36	1,02
9 Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	13	<0,005	0,0089	0,0054
10 Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	0,5	12	<0,025	<0,025	<0,025
11 Аммиак и ионы аммония	мг/дм ³	2,0	1	<0,1	<0,1	<0,1
12 Нитраты	мг/дм ³	45	1	1,18	1,18	1,18
13 Нитриты	мг/дм ³	3,0	1	<0,003	<0,003	<0,003
14 Сульфаты	мг/дм ³	500	1	7,8	7,8	7,8
15 Хлориды	мг/дм ³	350	1	1,50	1,50	1,50
16 Фториды	мг/дм ³	1,5	1	<0,1	<0,1	<0,1
17 Алюминий	мг/дм ³	0,2	2	<0,01	<0,01	<0,01
18 Барий	мг/дм ³	0,7	1	0,0194	0,0194	0,0194
19 Бериллий	мг/дм ³	0,0002	1	<0,0001	<0,0001	<0,0001
20 Бор	мг/дм ³	0,5	1	<0,01	<0,01	<0,01
21 Железо	мг/дм ³	0,3	2	<0,05	<0,05	<0,05
22 Кадмий	мг/дм ³	0,001	1	<0,0001	<0,0001	<0,0001
23 Кремний	мг/дм ³	25	1	2,33	2,33	2,33
24 Марганец	мг/дм ³	0,1	2	0,0046	0,0053	0,0050
25 Медь	мг/дм ³	1,0	2	<0,001	0,0012	0,0011
26 Молибден	мг/дм ³	0,07	1	<0,001	<0,001	<0,001
27 Никель	мг/дм ³	0,02	1	<0,001	<0,001	<0,001
28 Мышьяк	мг/дм ³	0,01	1	<0,005	<0,005	<0,005
29 Цинк	мг/дм ³	5,0	1	<0,005	<0,005	<0,005
30 Свинец	мг/дм ³	0,01	1	<0,003	<0,003	<0,003
31 Хром общий	мг/дм ³	0,05	1	<0,001	<0,001	<0,001
32 Ртуть	мкг/дм ³	0,5	1	<0,01	<0,01	<0,01
33 Селен	мг/дм ³	0,01	1	<0,005	<0,005	<0,005
34 Стронций	мг/дм ³	7,0	1	0,112	0,112	0,112
35 Кальций	мг/дм ³	не установлен	1	27,9	27,9	27,9
36 Магний	мг/дм ³	50	2	4,02	4,25	4,14
37 Сурьма	мг/дм ³	0,005	1	<0,005	<0,005	<0,005
38 Цианиды	мг/дм ³	0,07	1	<0,01	<0,01	<0,01
39 Суммарный остаточный хлор	мг/дм ³	в пределах 0,3-0,5	8736	0,34	1,02*	0,43
40 Бенз(а)пирен	мкг/дм ³	0,01	1	<0,002	<0,002	<0,002
41 м - крезол	мг/дм ³	0,004	1	<0,002	<0,002	<0,002
42 п - крезол	мг/дм ³	0,004	1	<0,002	<0,002	<0,002
43 Фенол/гидроксибензол	мг/дм ³	0,001	1	<0,0005	<0,0005	<0,0005
44 Хлороформ/трихлорметан	мг/дм ³	0,06	15	0,0080	0,0264	0,0141
45 Четыреххлористый углерод/тетрахлорметан	мг/дм ³	0,002	15	<0,001	<0,001	<0,001
46 Дихлорбромметан	мг/дм ³	0,03	15	0,0013	0,0029	0,0019
47 Дибромхлорметан	мг/дм ³	0,03	15	<0,001	<0,001	<0,001
48 Гидрохлорбензол/2-хлорфенол	мг/дм ³	0,001	12	<0,0005	<0,0005	<0,0005

Центр контроля качества воды Общества с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"

Наименование показателя	Ед. изм.	Насосная станция второго подъема				
		норматив, не более	кол-во анализов	минимум	максимум	среднее
49 2,4 - дихлорфенол	мг/дм ³	0,002	12	<0,001	<0,001	<0,001
50 2,4,6 - трихлорфенол	мг/дм ³	0,004	12	<0,002	<0,002	<0,002
51 Удельная суммарная альфа – активность	Бк/дм ³	0,2	1	0,0374	0,0374	0,0374
52 Удельная суммарная бета – активность	Бк/дм ³	1,0	1	<0,1	<0,1	<0,1
53 Радон	Бк/дм ³	60	1	17,7	17,7	17,7
54 Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	КОЕ/см ³	50	364	0	1	-
55 Обобщенные колиформные бактерии	в 100 см ³	отсутствие	364	не обнаружено	не обнаружено	-
56 Escherichia coli (E. Coli)	в 100 см ³	отсутствие	364	не обнаружено	не обнаружено	-
57 Энтерококки	в 100 см ³	отсутствие	364	не обнаружено	не обнаружено	-
58 Колифаги	в 100 см ³	отсутствие	364	не обнаружено	не обнаружено	-
59 Споры сульфитредуцирующих клостридий	в 20 см ³	отсутствие	12	не обнаружено	не обнаружено	-
60 Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	в 1000 мл	отсутствие	1	не обнаружено	не обнаружено	-
61 Патогенные кишечные простейшие (цисты лямблий)/цисты и ооцисты патогенных простейших	в 50 л	отсутствие	12	не обнаружено	не обнаружено	-
62 Яйца и личинки гельминтов	в 50 л	отсутствие	12	не обнаружено	не обнаружено	-
63 Ооцисты криптоспоридий/цисты и ооцисты патогенных простейших	в 50 л	отсутствие	12	не обнаружено	не обнаружено	-

Примечание:

* максимальный результат, с учетом введения режимов гиперхлорирования питьевой воды, по предписаниям Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Начальник ЦККВ



И.В. Иванова